ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО

	, QQQ «ЭСК»					
	(наименование организации, осуществляющей					
	регулируемую деятельность в сфере					
	//гедлоснабжения)					
	/ А.В. Корнилов					
	(личная подпись, расшифровка подписи					
	уполномоченного должностного лица)					
	"28" июня 2022 г.					
с. Криводановка	(дата)					
(населенный пункт)						
ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»						
ООО «Энергетич	ческая сетевая компания»					
(наименование организации, осущест	вляющей регулируемую деятельность в сфере					
теплоснабжения, которая провела техничес	кое обследование, специализированной организации					
в случае	ее привлечения)					
по результатам проведения технического об	следования систем теплоснабжения					
Тепловые сети от	г котельной ООО «КТГК»					
(наименование с	(наименование системы теплоснабжения)					

составлен настоящий Отчет о результатах технического обследования (далее - Отчет) о нижеследующем.

Сроки проведения технического обследования: 01.06.2022

Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности с использованием объектов, в отношении которых проведено техническое обследование: ООО «ЭСК».

По результатам технического обследования:

1) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование:

N	Обследуемый объект теплоснабжения	Место нахождения			
1	Тепловые сети от ТК 505с по зоне	Новосибирская область, Новосибирский райо			
	с. Криводановка	с. Криводановка			

²⁾ перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования:

А. Описание основных параметров и технических характеристик объектов теплоснабжения:

TEXH	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ООО"ЭСК"							
Характеристика трубопровода	Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей	диаметр d, мм	Способ прокладки трубопровод а	Год постройк и	Длина , м			
T1	Тепловая сеть от ТК 505С до ТК 505С-3	530	надземная	1975	256			
T2	Тепловая сеть от ТК 505С до ТК 505С-3	530	надземная	1975	256			
T1	Тепловая сеть от ТК 505С-3 до ТК 505С-5	530	надземная	1983	174			
T2	Тепловая сеть от ТК 505С-3 до ТК 505С-5	325	надземная	1975	174			
T2	Тепловая сеть от ТК 505С-3 до ТК 505С-5	325	надземная	1975	174			
T1	Тепловая сеть от ТК 505С-5 до ТК 505С-7	530	надземная	1983	17			
T2	Тепловая сеть от ТК 505C-5 до ТК 505C-7	325	надземная	1975	17			
T2	Тепловая сеть от ТК 505C-5 до ТК 505C-7	325	надземная	1975	17			
T1	Тепловая сеть от ТК 505С-7 до ТК 505С-9	530	надземная	1983	353			
T2	Тепловая сеть от ТК 505C-7 до ТК 505C-9	325	надземная	1975	353			
T2	Тепловая сеть от ТК 505C-7 до ТК 505C-9	325	надземная	1975	353			
T1	Тепловая сеть от ТК 505С-9 до ТК 505С-11	530	надземная	1983	969			
T2	Тепловая сеть от ТК 505С-9 до ТК 505С-11	325	надземная	1975	969			
T2	Тепловая сеть от ТК 505С-9 до ТК 505С-11	325	надземная	1975	969			
T1	Тепловая сеть от ТК 505C-11 до ТК 505C-13	530	надземная	1983	872			
T2	Тепловая сеть от ТК 505C-11 до ТК 505C-13	325	надземная	1975	872			
T2	Тепловая сеть от ТК 505C-11 до ТК 505C-13	325	надземная	1975	872			
T2	Тепловая сеть от ТК 505С-13 до ТК 505С-15	325	подземная	1975	60			
T2	Тепловая сеть от ТК 505C-13 до ТК 505C-15	325	подземная	1975	60			
T1	Тепловая сеть от ТК 505C-13 до ТК 505C-15a	530	подземная	1989	57			
T1	Тепловая сеть от ТК 505C-15а до ТК 505C-17	530	подземная	1989	108			
T2	Тепловая сеть от ТК 505C-15 до ТК 505C-17	325	подземная	1975	105			
T2	Тепловая сеть от ТК 505C-15 до ТК 505C-17	325	подземная	1975	105			
T1	Тепловая сеть от ТК 505C-17 до ТК	530	подземная	1989	195			

	505C-19				
T2	Тепловая сеть от ТК 505С-17 до ТК 505С-19	325	подземная	1975	195
T2	Тепловая сеть от ТК 505С-17 до ТК 505С-19	325	подземная	1975	195
T1	Тепловая сеть от ТК 505С-19 до ТК 505С-19а	325	подземная	1975	22
T2	Тепловая сеть от ТК 505С-19 до ТК 505С-19а	325	подземная	1975	22
T1	Тепловая сеть от ТК 505С-19а до ТК 505С-21	325	подземная	1975	22
T2	Тепловая сеть от ТК 505С-19а до ТК 505С-21	325	подземная	1975	22
T1	Тепловая сеть от ТК 505С-21 до ТК 505С-21а	219	подземная	1975	40
T2	Тепловая сеть от ТК 505С-21 до ТК 505С-21а	219	подземная	1975	40
T1	Тепловая сеть от ТК 505С-21а до ТК 505С-23	219	подземная	1989	105
T2	Тепловая сеть от ТК 505С-21а до ТК 505С-23	219	подземная	1989	105
T1	Тепловая сеть от ТК 505С-21а до ТК ЦТП-2С	159	подземная	1975	95
T2	Тепловая сеть от ТК 505С-21а до ТК ЦТП-2С	159	подземная	1975	95
T1	Тепловая сеть от ТК 505С-23 до ТК 2С- 28	159	подземная	1975	91
T2	Тепловая сеть от ТК 505С-23 до ТК 2С- 28	159	подземная	1975	91
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-28 до Микрорайон 2	89	подземная	1975	7
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-28 до Микрорайон 2	89	подземная	1975	7
T1	Тепловая сеть от ТК 2C-28 до ТК 2C-29	159	подземная	1975	40
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-28 до ТК 2С-29	159	подземная	1975	40
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-29 до Микрорайон 1	108	подземная	1975	8
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-29 до Микрорайон 1	108	подземная	1975	8
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-29 до Микрорайон 3	108	подземная	1975	67
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-29 до Микрорайон 3	108	подземная	1975	67
T1	Тепловая сеть от Микрорайон 3 до ТК 2C-32	108	подземная	1975	81
T2	Тепловая сеть от Микрорайон 3 до ТК 2C-32	108	подземная	1975	81
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-32 до Микрорайон 4a	89	подземная	1975	35
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-32 до Микрорайон 4a	89	подземная	1975	35
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-32 до Микрорайон 5	108	подземная	1975	32
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-32 до Микрорайон 5	108	подземная	1975	32
T1	Тепловая сеть от Микрорайон 5 до ТК	108	подземная	1975	38

	2C-33				
T2	Тепловая сеть от Микрорайон 5 до ТК 2C-33	108	подземная	1975	38
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-33 до Микрорайон 4	89	подземная	1975	49
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-33 до Микрорайон 4	89	подземная	1975	49
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-33 до Микрорайон 6	89	подземная	1975	51
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-33 до Микрорайон 6	89	подземная	1975	51
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-29 до ТК 2С-30	159	подземная	1975	81
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-29 до ТК 2С-30	159	подземная	1975	81
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-30 до Микрорайон 11	89	подземная	1975	9
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-30 до Микрорайон 11	89	подземная	1975	9
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-30 до ТК 2С-31	159	подземная	1975	89
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-30 до ТК 2С-31	159	подземная	1975	89
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-31 до Микрорайон 10a	57	подземная	1975	5
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-31 до Микрорайон 10a	57	подземная	1975	5
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-31 до Микрорайон 10	108	подземная	1975	41
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-31 до Микрорайон 10	108	подземная	1975	41
T1	Тепловая сеть от Микрорайон 10 до Микрорайон 9	108	подземная	1975	20
T2	Тепловая сеть от Микрорайон 10 до Микрорайон 9	108	подземная	1975	20
T1	Тепловая сеть от Микрорайон 9 до Микрорайон 8	108	подземная	1975	25
T2	Тепловая сеть от Микрорайон 9 до Микрорайон 8	108	подземная	1975	25
T1	Тепловая сеть от Микрорайон 8 до Микрорайон 7	89	подземная	1975	19
T2	Тепловая сеть от Микрорайон 8 до Микрорайон 7	89	подземная	1975	19
T1	Тепловая сеть от ТК 505С-21 до ЦТП 4С	273	подземная	1983	173
T2	Тепловая сеть от ТК 505С-21 до ЦТП 4С	273	подземная	1983	173
T1	Тепловая сеть от ЦТП 4С до ТК 4С-1	108	подземная	1983	56
T2	Тепловая сеть от ЦТП 4С до ТК 4С-1	108	подземная	1983	56
T1	Тепловая сеть от ТК 4С-1 до Микрорайон 18	108	подземная	1983	5
T2	Тепловая сеть от ТК 4С-1 до Микрорайон 18	108	подземная	1983	5
T1	Тепловая сеть от ТК 4С-1 до ТК 4С-2	108	подземная	1983	64
T2	Тепловая сеть от ТК 4С-1 до ТК 4С-2	108	подземная	1983	64
T1	Тепловая сеть от ТК 4С-2 до Микрорайон 22	89	подземная	1983	44
T2	Тепловая сеть от ТК 4С-2 до Микрорайон 22	89	подземная	1983	44
T1	Тепловая сеть от ТК 4С-2 до	89	подземная	1983	14

Тепловая сеть от ТК 4С-2 до микрорайон 23 14 Микрорайон 23 17 Тепловая сеть от ЦПП 4С до ТК4С-3 159 подземная 1983 72 72 72 72 73 74 74 74 74 74 74 74		Микрорайон 23				
Микрорайон 23 159 подземная 1983 72 72 72 72 73 74 74 74 74 74 74 74	T2		89	подземная	1983	14
Тепловая сеть от ЦТП 4С до ТК4С-3 159 подземная 1983 72						
Тепловая сеть от ТК4С-3 до	T1	Тепловая сеть от ЦТП 4С до ТК4С-3	159	подземная	1983	
Телловая сеть от ТК4С-3 до Кикрорайон 20	T2	Тепловая сеть от ЦТП 4С до ТК4С-3	159	подземная	1983	72
Тепловая сеть от ТК4С-3 до микрорайон 20	T1	Тепловая сеть от ТК4С-3 до	108	подземная	1983	24
Микрорайон 20		Микрорайон 20				
Тепловая сеть от ТКАС-3 до ТКАС-4 159 подземная 1983 48	T2		108	подземная	1983	24
Тепловая сеть от ТК 4С-4 до микрорайон 19 до микрорайон 17 до Тепловая сеть от Микрорайон 19 до микрорайон 17 до ТК 4С-5 до Микрорайон 17 до ТК 4С-5 до ТК 4С-6 до микрорайон 17 до ТК 4С-5 до ТК 4С-6 до микрорайон 17 до ТК 4С-5 до ТК 4С-6 до микрорайон 17 до ТК 4С-6 до до подземная 1983 до						
Тепловая сеть от ТК 4С-4 до микрорайон 21а (л/с "Капелька")		Тепловая сеть от ТК4С-3 до ТК4С-4		подземная		
Тепловая сеть от ТК 4С-4 до	T2	Тепловая сеть от ТК4С-3 до ТК4С-4	159	подземная	1983	48
Тепловая сеть от ТК 4С-4 до	T1		89	подземная	1983	104
Микрорайон 21a (д/с "Капелька") 108						
Тепловая сеть от ТК 4С-4 до	T2		89	подземная	1983	104
Микрорайон 19		* *				
T2 Тепловая сеть от ТК 4С-4 до Микрорайон 19 108 подземная 1983 48 T1 Тепловая сеть от Микрорайон 19 до Микрорайон 17 108 подземная 1983 29 T2 Тепловая сеть от Микрорайон 19 до Микрорайон 17 108 подземная 1983 29 T1 Тепловая сеть от Микрорайон 17 до ТК 4C-5 108 подземная 1983 11 4C-5 Тепловая сеть от Микрорайон 17 до ТК 4C-5 108 подземная 1983 11 4C-5 Тепловая сеть от ТК 4C-5 до ТК 4С-6 108 подземная 1983 6 T1 Тепловая сеть от ТК 4C-5 до ТК 4С-6 108 подземная 1983 6 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-6 до Микрорайон 21 108 подземная 1983 9 Т2 Тепловая сеть от ТК 4C-4 до ТК4С-7 159 подземная 1983 37 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-4 до ТК4С-7 159 подземная 1983 37 T1 Тепловая сеть от ТК 4C-4 до ТК4С-7 159 подземная 1983 37 <	T1		108	подземная	1983	48
Микрорайон 19 108 подземная 1983 29 29 Микрорайон 17 108 подземная 1983 29 29 29 29 29 20 20 20		1 1				
T1 Тепловая сеть от Микрорайон 19 до Микрорайон 17 108 подземная 1983 29 T2 Тепловая сеть от Микрорайон 19 до Микрорайон 17 108 подземная 1983 29 T1 Тепловая сеть от Микрорайон 17 до ТК 108 подземная 1983 11 T2 Тепловая сеть от Микрорайон 17 до ТК 108 подземная 1983 11 4C-5 Тепловая сеть от ТК 4С-5 до ТК 4С-6 108 подземная 1983 6 T2 Тепловая сеть от ТК 4С-5 до ТК 4С-6 108 подземная 1983 6 T1 Тепловая сеть от ТК 4С-6 до 108 подземная 1983 9 Микрорайон 21 Тепловая сеть от ТК 4С-6 до 108 подземная 1983 9 T2 Тепловая сеть от ТК 4С-4 до ТК4С-7 159 подземная 1983 37 T2 Тепловая сеть от ТК 4С-4 до ТК4С-7 159 подземная 1983 37 T1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до 89 подземная 1983 19 T2	T2		108	подземная	1983	48
Микрорайон 17 Тепловая сеть от Микрорайон 19 до Микрорайон 17 Тепловая сеть от Микрорайон 17 до ТК 108 подземная 1983 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16			4.5		4.5.5.5	
T2 Тепловая сеть от Микрорайон 17 108 подземная 1983 29 T1 Тепловая сеть от Микрорайон 17 до ТК 108 подземная 1983 11 4C-5 Тепловая сеть от Микрорайон 17 до ТК 108 подземная 1983 11 4C-5 Тепловая сеть от ТК 4C-5 до ТК 4C-6 108 подземная 1983 6 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-5 до ТК 4C-6 108 подземная 1983 6 T1 Тепловая сеть от ТК 4C-6 до 108 подземная 1983 9 Mикрорайон 21 108 подземная 1983 9 T1 Тепловая сеть от ТК 4C-6 до 108 подземная 1983 37 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-6 до 108 подземная 1983 37 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до 89 подземная 1983 37 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до 89 подземная 1983 19 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до 89 подземная	T1	* *	108	подземная	1983	29
Микрорайон 17 Тепловая сеть от Микрорайон 17 до ТК 108 подземная 1983 11 4C-5 17 Тепловая сеть от Микрорайон 17 до ТК 108 подземная 1983 11 4C-5 17 Тепловая сеть от ТК 4C-5 до ТК 4C-6 108 подземная 1983 6 17 Тепловая сеть от ТК 4C-5 до ТК 4C-6 108 подземная 1983 6 17 Тепловая сеть от ТК 4C-5 до ТК 4C-6 108 подземная 1983 9 1983 9 1983 9 1983 9 1983 9 1983 9 10 1983 1983 9 10 1983 1983 1983 19 1983 1983 19 1983 19 1983 1983 19 1983			100		1005	
T1 Тепловая сеть от Микрорайон 17 до ТК 4C-5 108 подземная 1983 11 T2 Тепловая сеть от Микрорайон 17 до ТК 4C-5 108 подземная 1983 11 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-5 до ТК 4C-6 108 подземная 1983 6 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-5 до ТК 4C-6 108 подземная 1983 6 T1 Тепловая сеть от ТК 4C-6 до Микрорайон 21 108 подземная 1983 9 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-6 до Микрорайон 21 108 подземная 1983 9 T1 Тепловая сеть от ТК 4C-4 до ТК4C-7 159 подземная 1983 37 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до 89 подземная 1983 19 Т1 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до 89 подземная 1983 19 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до 89 подземная 1983 19 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до 89 подземная 1983 56 Т1 Тепловая сеть от	T2		108	подземная	1983	29
Тепловая сеть от Микрорайон 17 до ТК 108 подземная 1983 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16	- T-1		100		1000	
T2 Тепловая сеть от Микрорайон 17 до ТК 4C-5 108 подземная 1983 11 T1 Тепловая сеть от ТК 4C-5 до ТК 4C-6 108 подземная 1983 6 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-6 до Микрорайон 21 108 подземная 1983 9 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-6 до Микрорайон 21 108 подземная 1983 9 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-6 до Микрорайон 21 108 подземная 1983 9 T1 Тепловая сеть от ТК 4C-4 до ТК4C-7 159 подземная 1983 37 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-4 до ТК4C-7 159 подземная 1983 37 T1 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до 89 подземная 1983 19 Mикрорайон 15 19 подземная 1983 19 Т1 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до 89 подземная 1983 56 Микрорайон 14 10 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до 108	T1		108	подземная	1983	11
4C-5	TF.0		100		1002	1.1
T1 Тепловая сеть от ТК 4С-5 до ТК 4С-6 108 подземная 1983 6 T2 Тепловая сеть от ТК 4С-5 до ТК 4С-6 108 подземная 1983 6 T1 Тепловая сеть от ТК 4С-6 до Микрорайон 21 108 подземная 1983 9 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-6 до Микрорайон 21 108 подземная 1983 9 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-6 до Микрорайон 21 159 подземная 1983 37 T2 Тепловая сеть от ТК 4С-4 до ТК4С-7 159 подземная 1983 37 T2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 15 89 подземная 1983 19 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 14 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64	12		108	подземная	1983	11
Т2 Тепловая сеть от ТК 4C-5 до ТК 4C-6 108 подземная 1983 6 Т1 Тепловая сеть от ТК 4C-6 до Микрорайон 21 108 подземная 1983 9 Т2 Тепловая сеть от ТК 4C-6 до Микрорайон 21 108 подземная 1983 9 Т1 Тепловая сеть от ТК 4C-4 до ТК4C-7 159 подземная 1983 37 Т2 Тепловая сеть от ТК 4C-4 до ТК4C-7 159 подземная 1983 37 Т1 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до Микрорайон 15 89 подземная 1983 19 Т2 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 19 Т2 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до 89 подземная 1983 56 Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т1 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до ТК 4C-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4C-7	TC 1		100		1002	
T1 Тепловая сеть от ТК 4C-6 до Микрорайон 21 108 подземная 1983 9 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-6 до Микрорайон 21 108 подземная 1983 9 T1 Тепловая сеть от ТК 4C-4 до ТК4C-7 159 подземная 1983 37 T2 Тепловая сеть от ТК 4C-4 до ТК4C-7 159 подземная 1983 37 T1 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до Микрорайон 15 89 подземная 1983 19 Т2 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до Микрорайон 15 89 подземная 1983 19 Т1 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 14 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до ТК 4C-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до ТК 4C-8 89 подземная 1983 64 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
Микрорайон 21 108 подземная 1983 9 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-4 до ТК4С-7 159 подземная 1983 37 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-4 до ТК4С-7 159 подземная 1983 37 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до 89 подземная 1983 19 Микрорайон 15 89 подземная 1983 19 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до 89 подземная 1983 56 Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до 89 подземная 1983 26 Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до 108 подземная 1983 26 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до 89 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
T2 Тепловая сеть от ТК 4С-6 до Микрорайон 21 108 подземная 1983 9 T1 Тепловая сеть от ТК 4С-4 до ТК4С-7 159 подземная 1983 37 T2 Тепловая сеть от ТК 4С-4 до ТК4С-7 159 подземная 1983 37 T1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 15 89 подземная 1983 19 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 15 89 подземная 1983 19 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10	11		108	подземная	1983	9
Микрорайон 21 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-4 до ТК4С-7 159 подземная 1983 37 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-4 до ТК4С-7 159 подземная 1983 37 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 15 89 подземная 1983 19 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 15 89 подземная 1983 19 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная	Т2	* *	100		1002	0
Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-4 до ТК4С-7 159 подземная 1983 37 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-4 до ТК4С-7 159 подземная 1983 37 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 15 89 подземная 1983 19 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 15 89 подземная 1983 56 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10<	12		108	подземная	1983	9
Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-4 до ТК4С-7 159 подземная 1983 37 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до 89 подземная 1983 19 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до 89 подземная 1983 19 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до 89 подземная 1983 56 Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до 89 подземная 1983 56 Микрорайон 14 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до 89 подземная 1983 10 Микрорайон 12 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до 89 подземная 1983 10	Т1		150	поломиная	1092	27
Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 15 89 подземная 1983 19 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 15 89 подземная 1983 19 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 89 подземная 1983 10						
Микрорайон 15 89 подземная 1983 19 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10						
Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 15 89 подземная 1983 19 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 12 89 подземная 1983 10	11	1	89	подземная	1983	19
Микрорайон 15 89 подземная 1983 56 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 до 89 подземная 1983 14	Т2		80	поломиная	1093	10
Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 до 89 подземная 1983 14	12		09	подземная	1903	19
Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 108 подземная 1983 26 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 до 89 подземная 1983 14	Т1		80	полземная	1083	56
Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14 89 подземная 1983 56 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 до 89 подземная 1983 14	11		0)	подземная	1703	30
Микрорайон 14 108 подземная 1983 26 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 до 89 подземная 1983 14	Т2		89	полземиза	1983	56
Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 до 89 подземная 1983 14	12		0)	подземная	1703	30
Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 до 89 подземная 1983 14	Т1		108	полземная	1983	26
Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16 108 подземная 1983 26 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 до 89 подземная 1983 14			100	подземния	1703	20
Микрорайон 16 16 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 до 89 подземная 1983 14	T2	* *	108	подземная	1983	26
Т1 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до ТК 4C-8 89 подземная 1983 64 Т2 Тепловая сеть от ТК 4C-7 до ТК 4C-8 89 подземная 1983 64 Т1 Тепловая сеть от ТК 4C-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4C-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 до 89 подземная 1983 14	_		7.5	,7		
Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8 89 подземная 1983 64 Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 до 89 подземная 1983 14	T1	* *	89	подземная	1983	64
Т1 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 до 89 подземная 1983 14						
Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 до 89 подземная 1983 14						
Т2 Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12 89 подземная 1983 10 Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 до 89 подземная 1983 14				,7		
Микрорайон 12 В подземная 1983 14	T2	* *	89	подземная	1983	10
Т1 Тепловая сеть от Микрорайон 12 до 89 подземная 1983 14	_			,7		
	T1		89	подземная	1983	14
Микрорайон 13				, ,		
Т2 Тепловая сеть от Микрорайон 12 до 89 подземная 1983 14	T2		89	подземная	1983	14

	Микрорайон 13				
T1	Тепловые сети от ТК 505С-23 до ТК 2С- 22	159	подземная	1983	83
T2	Тепловые сети от ТК 505С-23 до ТК 2С- 22	159	подземная	1983	83
T1	Тепловая сеть Тепловая сеть от ТК 2С- 22 до Садовая 40 («Ивко» колб.цех)	159	подземная	1983	33
T2	Тепловая сеть Тепловая сеть от ТК 2С- 22 до Садовая 40 («Ивко» колб.цех)	159	подземная	1983	33
T1	Тепловая сеть от Садовая 40 («Ивко») до ТК2С-23	219	надземная	1983	90
T2	Тепловая сеть от Садовая 40 («Ивко») до ТК2С-23	219	надземная	1983	90
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-23 до ТК 2С- 23a	108	надземная	1983	21
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-23 до ТК 2С- 23a	108	надземная	1983	21
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-23а до Садовая 26в (ДК)	108	надземная	1983	86
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-23а до Садовая 26в (ДК)	108	надземная	1983	86
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-23а до гаража «Мкртчян»	57	надземная	1983	120
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-23а до гаража «Мкртчян»	57	надземная	1983	120
T1	Тепловая сеть от гаража «Мкртчян» до «Нерсесян» гараж	57	надземная	1983	27
T2	Тепловая сеть от гаража «Мкртчян» до «Нерсесян» гараж	57	надземная	1983	27
T1	Тепловая сеть от Октябрьская 12а (гараж Нерсисян Н.М.) до Октябрьская 12а (гараж МУП "КТЭСИС")	57	надземная	1983	62
T2	Тепловая сеть от Октябрьская 12а (гараж Нерсисян Н.М.) до Октябрьская 12а (гараж МУП "КТЭСИС")	57	надземная	1983	62
T1	Тепловая сеть от ТК 2C-23 до ТК 2C-24	219	подземная	1983	67
T2	Тепловая сеть от ТК 2C-23 до ТК 2C-24	219	подземная	1983	67
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-24 до Садовая 26a (МБОУ СОШ №22)	89	подземная	1983	32
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-24 до Садовая 26a (МБОУ СОШ №22)	89	подземная	1983	32
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-24 до ТК 2С-25	219	подземная	1983	47
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-24 до ТК 2С-25	219	подземная	1983	47
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-25 до ТК 2С-27	108	подземная	1983	48
T2	Тепловая сеть от ТК 2C-25 до ТК 2C-27	108	подземная	1983	48
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-27 до Садовая 30a (МБОУ СОШ №23)	57	подземная	1983	21
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-27 до Садовая 30a (МБОУ СОШ №23)	57	подземная	1983	21
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-27 до ул. Садовая 20а	108	подземная	1983	80
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-27 до ул. Садовая 20а	108	подземная	1983	80
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-25 до ТК 2С-26	89	подземная	1983	80
T2	Тепловая сеть от ТК 2C-25 до ТК 2C-26	89	подземная	1983	80
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-26 до Садовая	32	подземная	1983	5

	26 (другодолика)				
T2	26 (двухэтажка)	32		1002	5
12	Тепловая сеть от ТК 2C-26 до Садовая	32	подземная	1983	3
T1	26 (двухэтажка) Тепловая сеть от ТК 505-19 до ЦТП-2С	325	T 0 T 0 0 1 1 1 0 0	1983	105
		325	подземная		
T2 T1	Тепловая сеть от ТК 505-19 до ЦТП-2C	273	подземная	1983 1983	105 14
T2	Тепловая сеть от ЦТП-2С до ТК 2С-1	273	подземная	1983	14
	Тепловая сеть от ЦТП-2С до ТК 2С-1		подземная		
T1 T2	Тепловая сеть от TK 2C-1 до TK 2C-11	159 159	подземная	1983	51 51
	Тепловая сеть от ТК 2С-1 до ТК 2С-11		подземная	1983	
T1	Тепловая сеть от ТК 2C-1 до ТК 2C-2	273	подземная	1983	85
T2	Тепловая сеть от ТК 2C-1 до ТК 2C-2	273	подземная	1983	85
T1	Тепловая сеть от ТК 2C-2 до ТК 2C-3	273	подземная	1983	20
T2	Тепловая сеть от ТК 2C-2 до ТК 2C-3	273	подземная	1983	20
T1	Тепловая сеть от ТК 2C-3 до ТК 2C-4	273	подземная	1983	49
T2	Тепловая сеть от ТК 2C-3 до ТК 2C-4	273	подземная	1983	49
T1	Тепловая сеть от ТК 2C-2 до КНС-130	42	подземная	1983	7
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-2 до КНС-130	42	подземная	1983	7
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-4 до Садовая 27	89	подземная	1983	18
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-4 до Садовая 27	89	подземная	1983	18
T1	Тепловая сеть от ТК 2C-4 до ТК 2C-5	273	подземная	1983	58
T2	Тепловая сеть от ТК 2C-4 до ТК 2C-5	273	подземная	1983	58
T1	Тепловая сеть от ТК 2C-5 до ТК 2C-6	273	подземная	1983	44
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-5 до ТК 2С-6	273	подземная	1983	44
T1	Тепловая сеть от ТК 2C-6 до ТК 2C-6a	108	подземная	1983	9
T2	Тепловая сеть от ТК 2C-6 до ТК 2C-6a	108	подземная	1983	9
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-6а до ТК 2С-13	108	подземная	1983	40
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-6а до ТК 2С-13	108	подземная	1983	40
T1	Тепловая сеть от ТК 2C-6 до ТК 2C-7	273	подземная	1983	66
T2	Тепловая сеть от ТК 2C-6 до ТК 2C-7	273	подземная	1983	66
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-7 до ТК 2С-12	32	подземная	1985	13
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-7 до ТК 2С-12	32	подземная	1985	13
T1	Тепловая сеть от ТК 2C-7 до ТК 2C-8	273	подземная	1985	201
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-7 до ТК 2С-8	273	подземная	1985	201
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-8 до Садовая 28	125	подземная	1985	11
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-8 до Садовая 28	125	подземная	1985	11
T1	Тепловая сеть от Садовая 28 до Садовая 29	108	подземная	1985	48
T2	Тепловая сеть от Садовая 28 до Садовая 29	108	подземная	1985	48
T1	Тепловая сеть от Садовая 29 до ТК 5C-1	108	подземная	1985	30
T2	Тепловая сеть от Садовая 29 до ТК 5С-1	108	подземная	1985	30
T1	Тепловая сеть от Садовая 29 до 1 к 3C-1 Тепловая сеть от ТК 5C-1 до Новая 12	57	подземная	1985	37
T2	Тепловая сеть от ТК 5C-1 до Новая 12 Тепловая сеть от ТК 5C-1 до Новая 12	57	подземная	1985	37
T1	Тепловая сеть от ТК 5C-1 до Повая 12 Тепловая сеть от ТК 5C-1 до Садовая 30	108	подземная	1985	64
T2	Тепловая сеть от ТК 5C-1 до Садовая 30 Тепловая сеть от ТК 5C-1 до Садовая 30	108	подземная	1985	64
T1	Тепловая сеть от Садовая 30 до ТК 5С-2	108	подземная	1985	45
T2	Тепловая сеть от Садовая 30 до ТК 5С-2 Тепловая сеть от Садовая 30 до ТК 5С-2	108	подземная	1985	45
T1	Тепловая сеть от Садовая 50 до ТК 5С-2 Тепловая сеть от ТК 5С-2 до ТК 5С-3	57	подземная	1985	34
T2	Тепловая сеть от ТК 5C-2 до ТК 5C-3	57		1985	34
T1	Тепловая сеть от ТК 5C-2 до ТК 5C-5 Тепловая сеть от ТК 5C-3 до Садовая 20	57	подземная	1985	15
	(двухэтажка)		подземная		
T2	Тепловая сеть от ТК 5С-3 до Садовая 20 (двухэтажка)	57	подземная	1985	15
T1	Тепловая сеть транзит от Садовая 20 (двухэтажка) до частного дома Садовая	25	подземная	1985	21

	30				
T2	Тепловая сеть транзит от Садовая 20	25	подземная	1985	21
	(двухэтажка) до частного дома Садовая				
	30				
T1	Тепловая сеть от ТК 5С-2 до ТК 5С-4	57	подземная	1985	45
T2	Тепловая сеть от ТК 5С-2 до ТК 5С-4	57	подземная	1985	45
T1	Тепловая сеть от ТК 5С-4 до Садовая 22	42	подземная	1985	16
	(двухэтажка)				
T2	Тепловая сеть от ТК 5C-4 до Садовая 22	42	подземная	1985	16
T-1	(двухэтажка)	57		1005	22
T1	Тепловая сеть от ТК 5С-4 до ТК 5С-5	57	подземная	1985	32
T2 T1	Тепловая сеть от ТК 5С-4 до ТК 5С-5	57 57	подземная	1985	32 8
11	Тепловая сеть от ТК 5С-5 до Садовая 24 (двухэтажка)	37	подземная	1985	8
T2	Тепловая сеть от ТК 5С-5 до Садовая 24	57	подземная	1985	8
12	(двухэтажка)	31	подземная	1703	8
T1	Тепловая сеть от ТК 5С-4 до ТК 5С-6	32	подземная	1985	72
T2	Тепловая сеть от ТК 5С-4 до ТК 5С-6	32	подземная	1985	72
T1	Тепловая сеть от ТК 5С-6 до ул. Новая	25	подземная	1985	41
	№11			- > 00	
T2	Тепловая сеть от ТК 5С-6 до ул. Новая	25	подземная	1985	41
	No11				
T1	Тепловая сеть от ТК 5C-6 до ТК 5C-7	57	подземная	1985	57
T2	Тепловая сеть от ТК 5С-6 до ТК 5С-7	57	подземная	1985	57
T1	Тепловая сеть от ТК 5С-7 до ул. Новая	25	подземная	1985	17
	№9				
T2	Тепловая сеть от ТК 5С-7 до ул. Новая	25	подземная	1985	17
TD 1	<u>№</u> 9			1005	
T1	Тепловая сеть от ТК 5С-7 до ТК 5С-8	57	подземная	1985	52
T2	Тепловая сеть от ТК 5С-7 до ТК 5С-8	57	подземная	1985	52
T1	Тепловая сеть от ТК 5С-8 до ул. Новая №7	42	подземная	1985	12
T2	Тепловая сеть от ТК 5С-8 до ул. Новая	42	подземная	1985	12
	№7				
T1	Тепловая сеть от ТК 2C-8 до ТК 2C-9	219	подземная	1985	99
	ул. Садовая				
T2	Тепловая сеть от ТК 2C-8 до ТК 2C-9	219	подземная	1985	99
	ул. Садовая			1007	
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-9 до отвода на	57	подземная	1985	10
T2	ИЖД ул. Садовая 18	57	H0H2214777	1005	10
12	Тепловая сеть от ТК 2С-9 до отвода на ИЖД ул. Садовая 18	31	подземная	1985	10
T1	Тепловая сеть от отвода на ИЖД ул.	57	подземная	1985	49
1 1	Садовая 18 до отвода на ИЖД ул.	31	подземнал	1703	T)
	Садовая 16				
T2	Тепловая сеть от отвода на ИЖД ул.	57	подземная	1985	49
	Садовая 18 до отвода на ИЖД ул.				
	Садовая 16				
T1	Тепловая сеть к ИЖД ул. Садовая 18	25	подземная	1985	18
T2	Тепловая сеть к ИЖД ул. Садовая 18	25	подземная	1985	18
T1	Тепловая сеть к ИЖД ул. Садовая 16	32	подземная	1985	18
T2	Тепловая сеть к ИЖД ул. Садовая 16	32	подземная	1985	18
T1	Тепловая сеть от ТК 2C-9 до ТК 2C-16	76	подземная	1985	157
T2	Тепловая сеть от ТК 2C-9 до ТК 2C-16	76	подземная	1985	157
T1	Тепловая сеть к Садовая 18а	32	подземная	1985	12

Тепловая сеть к Садовая 18а Тепловая сеть от ТК 5С-9 до Новая 10 Тепловая сеть от ТК 5С-9 до Новая 10 Тепловая сеть от ТК 5С-9 до Новая 8 Тепловая сеть от ТК 5С-9 до Новая 8 Тепловая сеть от ТК 2С-16 до Новая 8а Тепловая сеть от ТК 2С-16 до Новая 8а Тепловая сеть от ТК 2С-16 до Новая 8а Тепловая сеть от ТК 2С-16 до ТК 2С-17 Тепловая сеть от ТК 2С-16 до ТК 2С-17 Тепловая сеть до Новая 2а Тепловая сеть до Новая 2а	32 32 32 32 32 57 57 57	подземная подземная подземная подземная подземная подземная подземная	1985 1985 1985 1985 1985 1985	12 12 12 35 35
Тепловая сеть от ТК 5С-9 до Новая 10 Тепловая сеть от ТК 5С-9 до Новая 8 Тепловая сеть от ТК 5С-9 до Новая 8 Тепловая сеть от ТК 2С-16 до Новая 8а Тепловая сеть от ТК 2С-16 до Новая 8а Тепловая сеть от ТК 2С-16 до Новая 8а Тепловая сеть от ТК 2С-16 до ТК 2С-17 Тепловая сеть от ТК 2С-16 до ТК 2С-17 Тепловая сеть до Новая 2а Тепловая сеть до Новая 2а	32 32 32 57 57 57	подземная подземная подземная подземная	1985 1985 1985	12 35
Тепловая сеть от ТК 5С-9 до Новая 8 Тепловая сеть от ТК 5С-9 до Новая 8 Тепловая сеть от ТК 2С-16 до Новая 8а Тепловая сеть от ТК 2С-16 до Новая 8а Тепловая сеть от ТК 2С-16 до Новая 8а Тепловая сеть от ТК 2С-16 до ТК 2С-17 Тепловая сеть от ТК 2С-16 до ТК 2С-17 Тепловая сеть до Новая 2а Тепловая сеть до Новая 2а	32 32 57 57 57	подземная подземная подземная	1985 1985	35
Тепловая сеть от ТК 5С-9 до Новая 8 Тепловая сеть от ТК 2С-16 до Новая 8а Тепловая сеть от ТК 2С-16 до Новая 8а Тепловая сеть от ТК 2С-16 до ТК 2С-17 Тепловая сеть от ТК 2С-16 до ТК 2С-17 Тепловая сеть до Новая 2а Тепловая сеть до Новая 2а	32 57 57 57 57	подземная подземная	1985	
Тепловая сеть от ТК 2С-16 до Новая 8а Тепловая сеть от ТК 2С-16 до Новая 8а Тепловая сеть от ТК 2С-16 до ТК 2С-17 Тепловая сеть от ТК 2С-16 до ТК 2С-17 Тепловая сеть до Новая 2а Тепловая сеть до Новая 2а	57 57 57 57	подземная		
Тепловая сеть от ТК 2С-16 до Новая 8а Тепловая сеть от ТК 2С-16 до ТК 2С-17 Тепловая сеть от ТК 2С-16 до ТК 2С-17 Тепловая сеть до Новая 2а Тепловая сеть до Новая 2а	57 57 57		1700	22
Тепловая сеть от ТК 2С-16 до ТК 2С-17 Тепловая сеть от ТК 2С-16 до ТК 2С-17 Тепловая сеть до Новая 2а Тепловая сеть до Новая 2а	57 57	подземная	1985	22
Тепловая сеть от ТК 2С-16 до ТК 2С-17 Тепловая сеть до Новая 2а Тепловая сеть до Новая 2а	57	подземная	1985	53
Тепловая сеть до Новая 2а Тепловая сеть до Новая 2а		подземная	1985	53
Тепловая сеть до Новая 2а	57	подземная	1985	23
	57	подземная	1985	23
Тепловая сеть от ТК 2C-17 до Новая 2	57	подземная	1985	15
Тепловая сеть от ТК 2C-17 до Новая 2 Тепловая сеть от ТК 2C-17 до Новая 2	57	подземная	1985	15
				1
	31	подземная	1903	1
•	57	полземная	1085	1
¥ 1	31	подземная	1903	1
1	32	полземиза	1085	15
				15
				50
* *				50
				17
				17
			+	
	37	подземная	1985	1
•	57	подземная	1985	1
2 1				
Тепловая сеть от ТК 2C-20 до Новая 3	25	подземная	1985	15
Тепловая сеть от ТК 2С-20 до Новая 3	25	подземная	1985	15
Тепловая сеть от ТК 2C-20 до ТК 2C-21	57	подземная	1985	54
Тепловая сеть от ТК 2C-20 до ТК 2C-21	57	подземная	1985	54
Тепловая сеть от ТК 2C-21 до Новая 6	32	подземная	1985	17
Тепловая сеть от ТК 2C-21 до Новая 6	32	подземная	1985	17
Тепловая сеть от ТК 2C-21 до Новая 5	57	подземная	1985	14
Тепловая сеть от ТК 2С-21 до Новая 5	57	подземная	1985	14
	219		2007	133
Тепловая сеть от ТК 2C-9 до ТК 2C-10	219		2007	133
Тепловая сеть от ТК 2С-10 до Садовая	159	подземная	2007	61
Тепловая сеть от ТК 2C-10 до Садовая	159	подземная	2007	61
д.№17				
Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	2007	34
(подвалу) жилого дома Садовая 17			<u> </u>	
Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	2007	34
(подвалу) жилого дома Садовая 17				
Тепловая сеть от наружной стены	108	подземная	2007	17
Тепловая сеть от наружной стены Садовая 17 до ТК 2С-10а	108	подземная	2007	17
Тепловая сеть от ТК 2С-10а до Садовая 17а	108	подземная	2007	29
Тепловая сеть от ТК 2С-10а до Садовая 17а	108	подземная	2007	29
Тепловая сеть от ТК 505С-15А до	159	подземная	2007	67
	Тепловая сеть от угла поворота на ТК 2C-17 до угла поворота на ТК 2C-19 Тепловая сеть от угла поворота на ТК 2C-19 Тепловая сеть от ТК 2C-19 Новая 1 Тепловая сеть от ТК 2C-19 Новая 1 Тепловая сеть от ТК 2C-19 до ТК 2C-18 Тепловая сеть от ТК 2C-18 до Новая 4 Тепловая сеть от ТК 2C-18 до Новая 4 Тепловая сеть от ТК 2C-18 до Новая 4 Тепловая сеть от угла поворота на ТК 2C-18 до угла поворота на ТК 2C-18 до угла поворота на ТК 2C-18 до угла поворота на ТК 2C-20 Тепловая сеть от ТК 2C-20 до Новая 3 Тепловая сеть от ТК 2C-20 до Новая 3 Тепловая сеть от ТК 2C-20 до ТК 2C-21 Тепловая сеть от ТК 2C-20 до ТК 2C-21 Тепловая сеть от ТК 2C-21 до Новая 6 Тепловая сеть от ТК 2C-21 до Новая 6 Тепловая сеть от ТК 2C-21 до Новая 5 Тепловая сеть от ТК 2C-21 до Новая 5 Тепловая сеть от ТК 2C-9 до ТК 2C-10 Тепловая сеть от ТК 2C-9 до ТК 2C-10 Тепловая сеть от ТК 2C-9 до ТК 2C-10 Тепловая сеть от ТК 2C-10 до Садовая д.№17 Тепловая сеть от ТК 2C-10 до Садовая д.№17 Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Садовая 17 Тепловая сеть от наружной стены Садовая 17 до ТК 2C-10а Тепловая сеть от наружной стены Садовая 17 до ТК 2C-10а Тепловая сеть от ТК 2C-10а до Садов	Тепловая сеть от угла поворота на ТК 2C-17 до угла поворота на ТК 2C-19 Тепловая сеть от угла поворота на ТК 2C-19 Тепловая сеть от ТК 2C-19 Новая 1 Тепловая сеть от ТК 2C-19 Новая 1 Тепловая сеть от ТК 2C-19 до ТК 2C-18 Тепловая сеть от ТК 2C-18 до Новая 4 Тепловая сеть от ТК 2C-18 до Новая 4 Тепловая сеть от ТК 2C-18 до Новая 4 Тепловая сеть от угла поворота на ТК 2C-18 до угла поворота на ТК 2C-18 до угла поворота на ТК 2C-20 Тепловая сеть от ТК 2C-20 до Новая 3 Тепловая сеть от ТК 2C-20 до Новая 3 Тепловая сеть от ТК 2C-20 до Новая 3 Тепловая сеть от ТК 2C-20 до ТК 2C-21 Тепловая сеть от ТК 2C-21 до Новая 6 Тепловая сеть от ТК 2C-21 до Новая 5 Тепловая сеть от ТК 2C-21 до Садовая доме17 Тепловая сеть от ТК 2C-10 до Садовая доме17 Тепловая сеть от ТК 2C-10 до Садовая доме17 Тепловая сеть от ТК 2C-10 до Садовая доме17 Тепловая сеть от потранзитному участку (подвалу) жилого дома Садовая 17 Тепловая сеть от наружной стены Садовая 17 до ТК 2C-10a Тепловая сеть от наружной стены Садовая 17 до ТК 2C-10a Тепловая сеть от наружной стены 108 Садовая 17 до ТК 2C-10a Тепловая сеть от Наружной стены 108 Садовая 17 до ТК 2C-10a Тепловая сеть от ТК 2C-10a	Тепловая сеть от угла поворота на ТК 2C-17 до угла поворота на ТК 2C-19 57 подземная Тепловая сеть от угла поворота на ТК 2C-19 57 подземная Тепловая сеть от ТК 2C-19 Новая 1 32 подземная Тепловая сеть от ТК 2C-19 Новая 1 32 подземная Тепловая сеть от ТК 2C-19 до ТК 2C-18 57 подземная Тепловая сеть от ТК 2C-19 до ТК 2C-18 57 подземная Тепловая сеть от ТК 2C-19 до ТК 2C-18 57 подземная Тепловая сеть от ТК 2C-19 до ТК 2C-18 57 подземная Тепловая сеть от ТК 2C-19 до Новая 4 25 подземная Тепловая сеть от угла поворота на ТК 2C-20 10 10 10 Тепловая сеть от угла поворота на ТК 2C-20 10 10 10 10 Тепловая сеть от ТК 2C-20 до Новая 3 25 подземная 10<	Тепловая сеть от угла поворота на ТК 57 подземная 1985 2C-17 до угла поворота на ТК 57 подземная 1985 2C-17 до угла поворота на ТК 57 подземная 1985 Тепловая сеть от ТК 2C-19 Новая 1 32 подземная 1985 Тепловая сеть от ТК 2C-19 Новая 1 32 подземная 1985 Тепловая сеть от ТК 2C-19 до ТК 2C-18 57 подземная 1985 Тепловая сеть от ТК 2C-19 до ТК 2C-18 57 подземная 1985 Тепловая сеть от ТК 2C-18 до Новая 4 25 подземная 1985 Тепловая сеть от ТК 2C-18 до Новая 4 25 подземная 1985 Тепловая сеть от ТК 2C-18 до Новая 4 25 подземная 1985 Тепловая сеть от ТК 2C-18 до Новая 4 25 подземная 1985 Тепловая сеть от ТК 2C-18 до Новая 3 25 подземная 1985 Тепловая сеть от ТК 2C-20 до ТК 2C-21 57 подземная 1985 Тепловая сеть от ТК 2C-20 до ТК 2C-21 57 подземная 1985 Тепловая сеть от ТК 2C-21 до Новая 6 <

T2	Тепловая сеть от ТК 505C-15 до Микрорайон 34	159	подземная	2007	51
T1	Тепловая сеть от ТК 505C-15A до Микрорайон 34	159	подземная	2007	57
T2	Тепловая сеть от ТК 505C-15A до Микрорайон 34	159	подземная	2007	57
T1	Транзит по жилому дому ул. Микрорайон 34	159	подземная	2007	12
T2	Транзит по жилому дому ул. Микрорайон 34	159	подземная	2007	12
T1	Тепловая сеть от наружной стены жилого дома ул. Микрорайон 34 до ТК 505C-15-1	108	подземная	2007	31
T2	Тепловая сеть от наружной стены жилого дома ул. Микрорайон 34 до ТК 505C-15-1	108	подземная	2007	31
T1	Тепловая сеть от ТК 505C-15-1 до Микрорайон 35	108	подземная	2007	70
T2	Тепловая сеть от ТК 505C-15-1 до Микрорайон 35	108	подземная	2007	70
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-22 до ТК 2С- 22a	125	подземная	2009	158
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-22 до ТК 2С- 22a	125	подземная	2009	158
T1	Тепловая сеть от ТК 2С-22а до Микрорайон 11а	89	подземная	2009	76
T2	Тепловая сеть от ТК 2С-22а до Микрорайон 11а	76	подземная	2009	76
T1	HCO, Новосибирский район, с. Криводановка: Тепловая сеть от ТК 505C-17 до Микрорайон 33	89	подземная	1989	30
T2	НСО, Новосибирский район, с. Криводановка: Тепловая сеть от ТК 505С-17 до Микрорайон 33	89	подземная	1989	30
T1	ТК 505С-17 до ТК 3С-1	325	подземная	1989	90
T2	ТК 505С-17 до ТК 3С-1	325	подземная	1989	90
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-1 до Микрорайон 24	89	подземная	1989	23
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-1 до Микрорайон 24	89	подземная	1989	23
T1	Тепловая сеть от Микрорайон 24 до ТК 3C-1a	89	подземная	1989	29
T2	Тепловая сеть от Микрорайон 24 до ТК 3C-1a	89	подземная	1989	29
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-1а до Микрорайон 25	89	подземная	1989	44
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-1а до Микрорайон 25	89	подземная	1989	44
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-1 до ТК 3С-2	325	подземная	1989	114
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-1 до ТК 3С-2	325	подземная	1989	114
T1	Тепловая сеть от ТК 3с-2 до Микрорайон 26	89	подземная	1989	24
T2	Тепловая сеть от ТК 3с-2 до Микрорайон 26	89	подземная	1989	24
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-2 до ТК 3С-3	325	подземная	1989	168
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-2 до ТК 3С-3	325	подземная	1989	168

T1	Тепловая сеть от ТК 3С-3 до ТК 3С-4	273	подземная	1989	30
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-3 до ТК 3С-4 Тепловая сеть от ТК 3С-3 до ТК 3С-4	273	подземная	1989	30
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-4 до ТК 3С-15	273	подземная	1989	76
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-4 до ТК 3С-15 Тепловая сеть от ТК 3С-4 до ТК 3С-15	273	подземная	1989	76
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-15 до ЦТП-3С	273	подземная	1989	81
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-15 до ЦТП-3С	273	подземная	1989	81
T1	Тепловая сеть от ЦТП-3С до ТК 3С-16	89	подземная	1989	26
T2	Тепловая сеть от ЦТП-3С до ТК 3С-16	89	подземная	1989	26
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-16 до Березовая	32	подземная	1989	26
	15	32	подземния	1707	20
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-16 до Березовая 15	32	подземная	1989	26
T1	Тепловая сеть от ТК 3C-16 до ТК 3C-17	89	подземная	1989	63
T2	Тепловая сеть от ТК 3C-16 до ТК 3C-17	89	подземная	1989	63
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-17 до ТК 3С-18	89	подземная	1989	59
T2	Тепловая сеть от ТК 3C-17 до ТК 3C-18	89	подземная	1989	59
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-18 до врезки ул. Березовая 1,3,5,2	89	подземная	1989	55
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-18 до врезки ул. Березовая 1,3,5,2	89	подземная	1989	55
T1	Тепловая сеть от врезки ул. Берёзовая 1,3,5,2 до Березовая 2	42	подземная	1989	22
T2	Тепловая сеть от врезки ул. Берёзовая 1,3,5,2 до Березовая 2	42	подземная	1989	22
T1	Тепловая сеть от врезки ул. Берёзовая 1,3,5,2 до врезки Березовая 1	57	подземная	1989	17
T2	Тепловая сеть от врезки ул. Берёзовая 1,3,5,2 до врезки Березовая 1	57	подземная	1989	17
T1	Тепловая сеть от врезки Березовая 1 до ЧЖД Березовая 1	32	подземная	1989	17
T2	Тепловая сеть от врезки Березовая 1 до ЧЖД Березовая 1	32	подземная	1989	17
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-4 до ТК 3С-14	57	подземная	1989	47
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-4 до ТК 3С-14	57	подземная	1989	47
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-14 до ТК 3С-13	76	подземная	1989	36
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-14 до ТК 3С-13	76	подземная	1989	36
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-13 до ТК 3С-12	76	подземная	1989	47
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-13 до ТК 3С-12	76	подземная	1989	47
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-12 до ТК 3С-11	76	подземная	1989	36
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-12 до ТК 3С-11	76	подземная	1989	36
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-11 до ТК 3С- 10a	57	подземная	1989	43
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-11 до ТК 3С- 10a	57	подземная	1989	43
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-10а до ТК 3С- 10	57	подземная	1989	5
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-10а до ТК 3С- 10	57	подземная	1989	5
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-10 до ТК 3С-9	57	подземная	1989	32
T2	Тепловая сеть от ТК 3C-10 до ТК 3C-9	57	подземная	1989	32
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-9 до ТК 3С-8	57	подземная	1989	32
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-9 до ТК 3С-8	57	подземная	1989	32
T1	Тепловая сеть от врезки до ТК 3С-4а	57	надземная	1989	8
T2	Тепловая сеть от врезки до ТК 3С-4а	57	надземная	1989	8
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-4а до ТК 3С-5	57	подземная	1989	35

T2	Тепловая сеть от ТК 3C-4a до ТК 3C-5	57	подземная	1989	35
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-5 до ТК 3С-5а	57	подземная	1989	36
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-5 до ТК 3С-5а	57	подземная	1989	36
T1	Тепловая сеть от ТК 3C-5а до ТК 3C-6	57	подземная	1989	39
T2	Тепловая сеть от ТК 3C-5а до ТК 3C-6	57	подземная	1989	39
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-6 до ТК 3С-6а	57	подземная	1989	40
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-6 до ТК 3С-6а	57	подземная	1989	40
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-6а до ТК 3С-7	57	подземная	1989	23
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-6а до ТК 3С-7	57		1989	23
T1	Тепловая сеть от ТК 3C-7 до ТК 3C-10	42	подземная подземная	1989	17
T2		42		1989	17
T1	Тепловая сеть от ТК 3С-7 до ТК 3С-10	108	подземная	1989	34
11	Тепловая сеть от ТК 3С-1 до Микрорайон 31	108	подземная	1990	34
T2	Тепловая сеть от ТК 3С-1 до	108	W. W	1996	34
12	Микрорайон 31	108	подземная	1990	34
T1	Тепловая сеть по транзитному участку	108	To The Market	1996	12
11	(подвалу) жилого дома Микрорайон 31	108	подземная	1990	12
T2		108	по помиод	1996	12
12	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 31	100	подземная	1990	12
T1	Тепловая сеть от Микрорайон 31 до	108	подземная	1996	24
11	Микрорайон 32	100	подземная	1990	24
T2	Тепловая сеть от Микрорайон 31 до	108	подземная	1996	24
12	Микрорайон 32	100	подземная	1990	24
T1	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	15
11	(подвалу) жилого дома Микрорайон 3	100	подземная	1770	13
T2	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	15
12	(подвалу) жилого дома Микрорайон 3	100	подземная	1770	13
T1	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	12
11	(подвалу) жилого дома Микрорайон 5	100	подземная	1770	12
T2	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	12
12	(подвалу) жилого дома Микрорайон 5	100	подземния	1770	12
T1	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	71
11	(подвалу) жилого дома Микрорайон 8	100	подземная	1550	7 1
T2	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	71
12	(подвалу) жилого дома Микрорайон 8	100	110,700,1110,11	1330	, 1
T1	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	57
	(подвалу) жилого дома Микрорайон 9	100	110,430,111,001	1330	
T2	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	57
	(подвалу) жилого дома Микрорайон 9				
T1	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	12
	(подвалу) жилого дома Микрорайон 10				
T2	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	12
	(подвалу) жилого дома Микрорайон 10				
T1	Тепловая сеть по транзитному участку	89	подземная	1996	57
	(подвалу) жилого дома Микрорайон 12				
T2	Тепловая сеть по транзитному участку	89	подземная	1996	57
	(подвалу) жилого дома Микрорайон 12				
T1	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	56
	(подвалу) жилого дома Микрорайон 14				
T2	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	56
	(подвалу) жилого дома Микрорайон 14				
T1	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	86
	(подвалу) жилого дома Микрорайон 17				
T2	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	86
	(подвалу) жилого дома Микрорайон 17				
T1	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	80

	(подвалу) жилого дома Микрорайон 19				
T2	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	80
	(подвалу) жилого дома Микрорайон 19				
T1	Тепловая сеть по транзитному участку	89	подземная	1996	12
	(подвалу) жилого дома Микрорайон 24				
T2	Тепловая сеть по транзитному участку	89	подземная	1996	12
	(подвалу) жилого дома Микрорайон 24				
T1	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	12
	(подвалу) жилого дома Садовая 28				
T2	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	12
	(подвалу) жилого дома Садовая 28				
T1	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	12
	(подвалу) жилого дома Садовая 29				
T2	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	12
	(подвалу) жилого дома Садовая 29				
T1	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	61
	(подвалу) жилого дома Садовая 30				
T2	Тепловая сеть по транзитному участку	108	подземная	1996	61
	(подвалу) жилого дома Садовая 30				

Б. Описание фактических показателей деятельности организац	ии, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:	

-	фактические потери тепловой энергии – 18415,78 Гкал, коэффициент надежности
	-1.

- В. Выявленные дефекты и нарушения (с привязкой к конкретному объекту):
 - Многочисленная коррозия на трубопроводах T1, T2 2 ду 100, L=34 м.; тер-я Микрорайон, 14-16

-	Многочисленная коррозия на трубопроводах T1, T2 2 ду 50, L=52 м.;
	ул. Садовая, 16

- 3) заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения:
- Тепловые сети от ТК 505с по зоне с. Криводановка: техническое состояние удовлетворительное.

⁴⁾ оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения в момент проведения обследования, включая процент износа объекта теплоснабжения:

Ν п/п	Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Оценка технического состояния	Процент износа
1	Тепловая сеть от ТК 505С до ТК 505С-3	1975	Технически исправное состояние	153,3
2	Тепловая сеть от ТК 505C до ТК 505C-3	1975	Технически исправное состояние	153,3
3	Тепловая сеть от ТК 505С-3 до ТК 505С-5	1983	Технически исправное	153,3

	7		состояние	
4	Тепловая сеть от ТК 505С-3 до ТК 505С-5	1975	Технически исправное состояние	153,3
5	Тепловая сеть от ТК 505C-3 до ТК 505C-5	1975	Технически исправное состояние	153,3
6	Тепловая сеть от ТК 505С-5 до ТК 505С-7	1983	Технически исправное состояние	126,6
7	Тепловая сеть от ТК 505C-5 до ТК 505C-7	1975	Технически исправное состояние	153,3
8	Тепловая сеть от ТК 505C-5 до ТК 505C-7	1975	Технически исправное состояние	153,3
9	Тепловая сеть от ТК 505С-7 до ТК 505С-9	1983	Технически исправное состояние	126,6
10	Тепловая сеть от ТК 505С-7 до ТК 505С-9	1975	Технически исправное состояние	153,3
11	Тепловая сеть от ТК 505С-7 до ТК 505С-9	1975	Технически исправное состояние	153,3
12	Тепловая сеть от ТК 505С-9 до ТК 505С- 11	1983	Технически исправное состояние	126,6
13	Тепловая сеть от ТК 505С-9 до ТК 505С- 11	1975	Технически исправное состояние	153,3
14	Тепловая сеть от ТК 505С-9 до ТК 505С- 11	1975	Технически исправное состояние	153,3
15	Тепловая сеть от ТК 505С-11 до ТК 505С- 13	1983	Технически исправное состояние	126,6
16	Тепловая сеть от ТК 505С-11 до ТК 505С- 13	1975	Технически исправное состояние	153,3
17	Тепловая сеть от ТК 505С-11 до ТК 505С- 13	1975	Технически исправное состояние	153,3
18	Тепловая сеть от ТК 505С-13 до ТК 505С- 15	1975	Технически исправное состояние	153,3

19	Тепловая сеть от ТК 505С-13 до ТК 505С- 15	1975	Технически исправное состояние	153,3
20	Тепловая сеть от ТК 505С-13 до ТК 505С- 15а	1989	Технически исправное состояние	106,6
21	Тепловая сеть от ТК 505С-15а до ТК 505С-17	1989	Технически исправное состояние	106,6
22	Тепловая сеть от ТК 505С-15 до ТК 505С- 17	1975	Технически исправное состояние	153,3
23	Тепловая сеть от ТК 505С-15 до ТК 505С- 17	1975	Технически исправное состояние	153,3
24	Тепловая сеть от ТК 505С-17 до ТК 505С- 19	1989	Технически исправное состояние	106,6
25	Тепловая сеть от ТК 505С-17 до ТК 505С- 19	1975	Технически исправное состояние	153,3
26	Тепловая сеть от ТК 505С-17 до ТК 505С- 19	1975	Технически исправное состояние	153,3
27	Тепловая сеть от ТК 505С-19 до ТК 505С- 19а	1975	Технически исправное состояние	153,3
28	Тепловая сеть от ТК 505С-19 до ТК 505С- 19а	1975	Технически исправное состояние	153,3
29	Тепловая сеть от ТК 505С-19а до ТК 505С-21	1975	Технически исправное состояние	153,3
30	Тепловая сеть от ТК 505С-19а до ТК 505С-21	1975	Технически исправное состояние	153,3
31	Тепловая сеть от ТК 505С-21 до ТК 505С- 21a	1975	Технически исправное состояние	153,3
32	Тепловая сеть от ТК 505С-21 до ТК 505С- 21a	1975	Технически исправное состояние	153,3
33	Тепловая сеть от ТК 505C-21а до ТК 505C-23	1989	Технически исправное	106,6

			состояние	
34	Тепловая сеть от ТК 505С-21а до ТК 505С-23	1989	Технически исправное состояние	106,6
35	Тепловая сеть от ТК 505С-21а до ТК ЦТП-2С	1975	Технически исправное состояние	153,3
36	Тепловая сеть от ТК 505С-21а до ТК ЦТП-2С	1975	Технически исправное состояние	153,3
37	Тепловая сеть от ТК 505C-23 до ТК 2C-28	1975	Технически исправное состояние	153,3
38	Тепловая сеть от ТК 505C-23 до ТК 2C-28	1975	Технически исправное состояние	153,3
39	Тепловая сеть от ТК 2С-28 до Микрорайон 2	1975	Технически исправное состояние	153,3
40	Тепловая сеть от ТК 2С-28 до Микрорайон 2	1975	Технически исправное состояние	153,3
41	Тепловая сеть от ТК 2C-28 до ТК 2C-29	1975	Технически исправное состояние	153,3
42	Тепловая сеть от ТК 2C-28 до ТК 2C-29	1975	Технически исправное состояние	153,3
43	Тепловая сеть от ТК 2С-29 до Микрорайон 1	1975	Технически исправное состояние	153,3
44	Тепловая сеть от ТК 2С-29 до Микрорайон 1	1975	Технически исправное состояние	153,3
45	Тепловая сеть от ТК 2С-29 до Микрорайон 3	1975	Технически исправное состояние	153,3
46	Тепловая сеть от ТК 2С-29 до Микрорайон 3	1975	Технически исправное состояние	153,3
47	Тепловая сеть от Микрорайон 3 до ТК 2C-32	1975	Технически исправное состояние	153,3

48	Тепловая сеть от Микрорайон 3 до ТК 2C-32	1975	Технически исправное состояние	153,3
49	Тепловая сеть от ТК 2С-32 до Микрорайон 4а	1975	Технически исправное состояние	153,3
50	Тепловая сеть от ТК 2С-32 до Микрорайон 4а	1975	Технически исправное состояние	153,3
51	Тепловая сеть от ТК 2С-32 до Микрорайон 5	1975	Технически исправное состояние	153,3
52	Тепловая сеть от ТК 2С-32 до Микрорайон 5	1975	Технически исправное состояние	153,3
53	Тепловая сеть от Микрорайон 5 до ТК 2C-33	1975	Технически исправное состояние	153,3
54	Тепловая сеть от Микрорайон 5 до ТК 2C-33	1975	Технически исправное состояние	153,3
55	Тепловая сеть от ТК 2С-33 до Микрорайон 4	1975	Технически исправное состояние	153,3
56	Тепловая сеть от ТК 2С-33 до Микрорайон 4	1975	Технически исправное состояние	153,3
57	Тепловая сеть от ТК 2С-33 до Микрорайон 6	1975	Технически исправное состояние	153,3
58	Тепловая сеть от ТК 2С-33 до Микрорайон 6	1975	Технически исправное состояние	153,3
59	Тепловая сеть от ТК 2C-29 до ТК 2C-30	1975	Технически исправное состояние	153,3
60	Тепловая сеть от ТК 2C-29 до ТК 2C-30	1975	Технически исправное состояние	153,3
61	Тепловая сеть от ТК 2С-30 до Микрорайон 11	1975	Технически исправное состояние	153,3
62	Тепловая сеть от ТК 2С-30 до Микрорайон 11	1975	Технически исправное	153,3

			состояние	
63	Тепловая сеть от ТК 2C-30 до ТК 2C-31	1975	Технически исправное состояние	153,3
64	Тепловая сеть от ТК 2С-30 до ТК 2С-31	1975	Технически исправное состояние	153,3
65	Тепловая сеть от ТК 2С-31 до Микрорайон 10а	1975	Технически исправное состояние	153,3
66	Тепловая сеть от ТК 2С-31 до Микрорайон 10а	1975	Технически исправное состояние	153,3
67	Тепловая сеть от ТК 2С-31 до Микрорайон 10	1975	Технически исправное состояние	153,3
68	Тепловая сеть от ТК 2С-31 до Микрорайон 10	1975	Технически исправное состояние	153,3
69	Тепловая сеть от Микрорайон 10 до Микрорайон 9	1975	Технически исправное состояние	153,3
70	Тепловая сеть от Микрорайон 10 до Микрорайон 9	1975	Технически исправное состояние	153,3
71	Тепловая сеть от Микрорайон 9 до Микрорайон 8	1975	Технически исправное состояние	153,3
72	Тепловая сеть от Микрорайон 9 до Микрорайон 8	1975	Технически исправное состояние	153,3
73	Тепловая сеть от Микрорайон 8 до Микрорайон 7	1975	Технически исправное состояние	153,3
74	Тепловая сеть от Микрорайон 8 до Микрорайон 7	1975	Технически исправное состояние	153,3
75	Тепловая сеть от ТК 505C-21 до ЦТП 4C	1983	Технически исправное состояние	126,6
76	Тепловая сеть от ТК 505C-21 до ЦТП 4C	1983	Технически исправное состояние	126,6

77	Тепловая сеть от ЦТП 4С до ТК 4С-1	1983	Технически исправное состояние	126,6
78	Тепловая сеть от ЦТП 4С до ТК 4С-1	1983	Технически исправное состояние	126,6
79	Тепловая сеть от ТК 4С-1 до Микрорайон 18	1983	Технически исправное состояние	126,6
80	Тепловая сеть от ТК 4С-1 до Микрорайон 18	1983	Технически исправное состояние	126,6
81	Тепловая сеть от ТК 4С-1 до ТК 4С-2	1983	Технически исправное состояние	126,6
82	Тепловая сеть от ТК 4С-1 до ТК 4С-2	1983	Технически исправное состояние	126,6
83	Тепловая сеть от ТК 4С-2 до Микрорайон 22	1983	Технически исправное состояние	126,6
84	Тепловая сеть от ТК 4С-2 до Микрорайон 22	1983	Технически исправное состояние	126,6
85	Тепловая сеть от ТК 4С-2 до Микрорайон 23	1983	Технически исправное состояние	126,6
86	Тепловая сеть от ТК 4С-2 до Микрорайон 23	1983	Технически исправное состояние	126,6
87	Тепловая сеть от ЦТП 4С до ТК4С-3	1983	Технически исправное состояние	126,6
88	Тепловая сеть от ЦТП 4С до ТК4С-3	1983	Технически исправное состояние	126,6
89	Тепловая сеть от ТК4С-3 до Микрорайон 20	1983	Технически исправное состояние	126,6
90	Тепловая сеть от ТК4С-3 до Микрорайон 20	1983	Технически исправное состояние	126,6
91	Тепловая сеть от ТК4С-3 до ТК4С-4	1983	Технически исправное	126,6

			состояние	
92	Тепловая сеть от ТК4С-3 до ТК4С-4	1983	Технически исправное состояние	126,6
93	Тепловая сеть от ТК 4С-4 до Микрорайон 21a (д/с "Капелька")	1983	Технически исправное состояние	126,6
94	Тепловая сеть от ТК 4С-4 до Микрорайон 21a (д/с "Капелька")	1983	Технически исправное состояние	126,6
95	Тепловая сеть от ТК 4С-4 до Микрорайон 19	1983	Технически исправное состояние	126,6
96	Тепловая сеть от ТК 4С-4 до Микрорайон 19	1983	Технически исправное состояние	126,6
97	Тепловая сеть от Микрорайон 19 до Микрорайон 17	1983	Технически исправное состояние	126,6
98	Тепловая сеть от Микрорайон 19 до Микрорайон 17	1983	Технически исправное состояние	126,6
99	Тепловая сеть от Микрорайон 17 до ТК 4C-5	1983	Технически исправное состояние	126,6
100	Тепловая сеть от Микрорайон 17 до ТК 4C-5	1983	Технически исправное состояние	126,6
101	Тепловая сеть от ТК 4C-5 до ТК 4C-6	1983	Технически исправное состояние	126,6
102	Тепловая сеть от ТК 4C-5 до ТК 4C-6	1983	Технически исправное состояние	126,6
103	Тепловая сеть от ТК 4С-6 до Микрорайон 21	1983	Технически исправное состояние	126,6
104	Тепловая сеть от ТК 4С-6 до Микрорайон 21	1983	Технически исправное состояние	126,6
105	Тепловая сеть от ТК 4С-4 до ТК4С-7	1983	Технически исправное состояние	126,6

106	Тепловая сеть от ТК 4C-4 до ТК4C-7	1983	Технически исправное состояние	126,6
107	Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 15	1983	Технически исправное состояние	126,6
108	Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 15	1983	Технически исправное состояние	126,6
109	Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14	1983	Технически исправное состояние	126,6
110	Тепловая сеть от ТК 4С-7 до Микрорайон 14	1983	Технически исправное состояние	126,6
111	Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16	1983	Технически исправное состояние	126,6
112	Тепловая сеть от Микрорайон 14 до Микрорайон 16	1983	Технически исправное состояние	126,6
113	Тепловая сеть от ТК 4С-7 до ТК 4С-8	1983	Технически исправное состояние	126,6
114	Тепловая сеть от ТК 4C-7 до ТК 4C-8	1983	Технически исправное состояние	126,6
115	Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12	1983	Технически исправное состояние	126,6
116	Тепловая сеть от ТК 4С-8 до Микрорайон 12	1983	Технически исправное состояние	126,6
117	Тепловая сеть от Микрорайон 12 до Микрорайон 13	1983	Технически исправное состояние	126,6
118	Тепловая сеть от Микрорайон 12 до Микрорайон 13	1983	Технически исправное состояние	126,6
119	Тепловые сети от ТК 505С-23 до ТК 2С- 22	1983	Технически исправное состояние	126,6
120	Тепловые сети от ТК 505С-23 до ТК 2С- 22	1983	Технически исправное	126,6

			состояние	
121	Тепловая сеть Тепловая сеть от ТК 2С-22 до Садовая 40 («Ивко» колб.цех)	1983	Технически исправное состояние	126,6
122	Тепловая сеть Тепловая сеть от ТК 2С-22 до Садовая 40 («Ивко» колб.цех)	1983	Технически исправное состояние	126,6
123	Тепловая сеть от Садовая 40 («Ивко») до ТК2С-23	1983	Технически исправное состояние	126,6
124	Тепловая сеть от Садовая 40 («Ивко») до ТК2С-23	1983	Технически исправное состояние	126,6
125	Тепловая сеть от ТК 2C-23 до ТК 2C-23a	1983	Технически исправное состояние	126,6
126	Тепловая сеть от ТК 2C-23 до ТК 2C-23a	1983	Технически исправное состояние	126,6
127	Тепловая сеть от ТК 2С-23а до Садовая 26в (ДК)	1983	Технически исправное состояние	126,6
128	Тепловая сеть от ТК 2С-23а до Садовая 26в (ДК)	1983	Технически исправное состояние	126,6
129	Тепловая сеть от ТК 2С-23а до гаража «Мкртчян»	1983	Технически исправное состояние	126,6
130	Тепловая сеть от ТК 2С-23а до гаража «Мкртчян»	1983	Технически исправное состояние	126,6
131	Тепловая сеть от гаража «Мкртчян» до «Нерсесян» гараж	1983	Технически исправное состояние	126,6
132	Тепловая сеть от гаража «Мкртчян» до «Нерсесян» гараж	1983	Технически исправное состояние	126,6
133	Тепловая сеть от Октябрьская 12а (гараж Нерсисян Н.М.) до Октябрьская 12а (гараж МУП "КТЭСИС")	1983	Технически исправное состояние	126,6
134	Тепловая сеть от Октябрьская 12а (гараж Нерсисян Н.М.) до Октябрьская 12а (гараж МУП "КТЭСИС")	1983	Технически исправное состояние	126,6

135	Тепловая сеть от ТК 2C-23 до ТК 2C-24	1983	Технически исправное состояние	126,6
136	Тепловая сеть от ТК 2С-23 до ТК 2С-24	1983	Технически исправное состояние	126,6
137	Тепловая сеть от ТК 2С-24 до Садовая 26a (МБОУ СОШ №22)	1983	Технически исправное состояние	126,6
138	Тепловая сеть от ТК 2С-24 до Садовая 26a (МБОУ СОШ №22)	1983	Технически исправное состояние	126,6
139	Тепловая сеть от ТК 2C-24 до ТК 2C-25	1983	Технически исправное состояние	126,6
140	Тепловая сеть от ТК 2C-24 до ТК 2C-25	1983	Технически исправное состояние	126,6
141	Тепловая сеть от ТК 2C-25 до ТК 2C-27	1983	Технически исправное состояние	126,6
142	Тепловая сеть от ТК 2C-25 до ТК 2C-27	1983	Технически исправное состояние	126,6
143	Тепловая сеть от ТК 2С-27 до Садовая 30a (МБОУ СОШ №23)	1983	Технически исправное состояние	126,6
144	Тепловая сеть от ТК 2С-27 до Садовая 30a (МБОУ СОШ №23)	1983	Технически исправное состояние	126,6
145	Тепловая сеть от ТК 2С-27 до ул. Садовая 20a	1983	Технически исправное состояние	126,6
146	Тепловая сеть от ТК 2С-27 до ул. Садовая 20a	1983	Технически исправное состояние	126,6
147	Тепловая сеть от ТК 2C-25 до ТК 2C-26	1983	Технически исправное состояние	126,6
148	Тепловая сеть от ТК 2C-25 до ТК 2C-26	1983	Технически исправное состояние	126,6
149	Тепловая сеть от ТК 2С-26 до Садовая 26 (двухэтажка)	1983	Технически исправное	126,6

			состояние	
150	Тепловая сеть от ТК 2С-26 до Садовая 26 (двухэтажка)	1983	Технически исправное состояние	126,6
151	Тепловая сеть от ТК 505-19 до ЦТП-2С	1983	Технически исправное состояние	126,6
152	Тепловая сеть от ТК 505-19 до ЦТП-2С	1983	Технически исправное состояние	126,6
153	Тепловая сеть от ЦТП-2С до ТК 2С-1	1983	Технически исправное состояние	126,6
154	Тепловая сеть от ЦТП-2С до ТК 2С-1	1983	Технически исправное состояние	126,6
155	Тепловая сеть от ТК 2C-1 до ТК 2C-11	1983	Технически исправное состояние	126,6
156	Тепловая сеть от ТК 2C-1 до ТК 2C-11	1983	Технически исправное состояние	126,6
157	Тепловая сеть от ТК 2C-1 до ТК 2C-2	1983	Технически исправное состояние	126,6
158	Тепловая сеть от ТК 2C-1 до ТК 2C-2	1983	Технически исправное состояние	126,6
159	Тепловая сеть от ТК 2C-2 до ТК 2C-3	1983	Технически исправное состояние	126,6
160	Тепловая сеть от ТК 2C-2 до ТК 2C-3	1983	Технически исправное состояние	126,6
161	Тепловая сеть от ТК 2C-3 до ТК 2C-4	1983	Технически исправное состояние	126,6
162	Тепловая сеть от ТК 2C-3 до ТК 2C-4	1983	Технически исправное состояние	126,6
163	Тепловая сеть от ТК 2C-2 до КНС-130	1983	Технически исправное состояние	126,6

164	Тепловая сеть от ТК 2C-2 до КНС-130	1983	Технически исправное состояние	126,6
165	Тепловая сеть от ТК 2C-4 до Садовая 27	1983	Технически исправное состояние	126,6
166	Тепловая сеть от ТК 2C-4 до Садовая 27	1983	Технически исправное состояние	126,6
167	Тепловая сеть от ТК 2C-4 до ТК 2C-5	1983	Технически исправное состояние	126,6
168	Тепловая сеть от ТК 2С-4 до ТК 2С-5	1983	Технически исправное состояние	126,6
169	Тепловая сеть от ТК 2C-5 до ТК 2C-6	1983	Технически исправное состояние	126,6
170	Тепловая сеть от ТК 2C-5 до ТК 2C-6	1983	Технически исправное состояние	126,6
171	Тепловая сеть от ТК 2C-6 до ТК 2C-6a	1983	Технически исправное состояние	126,6
172	Тепловая сеть от ТК 2C-6 до ТК 2C-6a	1983	Технически исправное состояние	126,6
173	Тепловая сеть от ТК 2C-6а до ТК 2C-13	1983	Технически исправное состояние	126,6
174	Тепловая сеть от ТК 2C-6a до ТК 2C-13	1983	Технически исправное состояние	126,6
175	Тепловая сеть от ТК 2C-6 до ТК 2C-7	1983	Технически исправное состояние	126,6
176	Тепловая сеть от ТК 2C-6 до ТК 2C-7	1983	Технически исправное состояние	126,6
177	Тепловая сеть от ТК 2C-7 до ТК 2C-12	1985	Технически исправное состояние	120
178	Тепловая сеть от ТК 2C-7 до ТК 2C-12	1985	Технически исправное	120

			состояние	
179	Тепловая сеть от ТК 2C-7 до ТК 2C-8	1985	Технически исправное состояние	120
180	Тепловая сеть от ТК 2С-7 до ТК 2С-8	1985	Технически исправное состояние	120
181	Тепловая сеть от ТК 2C-8 до Садовая 28	1985	Технически исправное состояние	120
182	Тепловая сеть от ТК 2C-8 до Садовая 28	1985	Технически исправное состояние	120
183	Тепловая сеть от Садовая 28 до Садовая 29	1985	Технически исправное состояние	120
184	Тепловая сеть от Садовая 28 до Садовая 29	1985	Технически исправное состояние	120
185	Тепловая сеть от Садовая 29 до ТК 5C-1	1985	Технически исправное состояние	120
186	Тепловая сеть от Садовая 29 до ТК 5C-1	1985	Технически исправное состояние	120
187	Тепловая сеть от ТК 5C-1 до Новая 12	1985	Технически исправное состояние	120
188	Тепловая сеть от ТК 5C-1 до Новая 12	1985	Технически исправное состояние	120
189	Тепловая сеть от ТК 5C-1 до Садовая 30	1985	Технически исправное состояние	120
190	Тепловая сеть от ТК 5C-1 до Садовая 30	1985	Технически исправное состояние	120
191	Тепловая сеть от Садовая 30 до ТК 5С-2	1985	Технически исправное состояние	120
192	Тепловая сеть от Садовая 30 до ТК 5С-2	1985	Технически исправное состояние	120

193	Тепловая сеть от ТК 5С-2 до ТК 5С-3	1985	Технически исправное состояние	120
194	Тепловая сеть от ТК 5C-2 до ТК 5C-3	1985	Технически исправное состояние	120
195	Тепловая сеть от ТК 5С-3 до Садовая 20 (двухэтажка)	1985	Технически исправное состояние	120
196	Тепловая сеть от ТК 5С-3 до Садовая 20 (двухэтажка)	1985	Технически исправное состояние	120
197	Тепловая сеть транзит от Садовая 20 (двухэтажка) до частного дома Садовая 30	1985	Технически исправное состояние	120
198	Тепловая сеть транзит от Садовая 20 (двухэтажка) до частного дома Садовая 30	1985	Технически исправное состояние	120
199	Тепловая сеть от ТК 5C-2 до ТК 5C-4	1985	Технически исправное состояние	120
200	Тепловая сеть от ТК 5C-2 до ТК 5C-4	1985	Технически исправное состояние	120
201	Тепловая сеть от ТК 5С-4 до Садовая 22 (двухэтажка)	1985	Технически исправное состояние	120
202	Тепловая сеть от ТК 5С-4 до Садовая 22 (двухэтажка)	1985	Технически исправное состояние	120
203	Тепловая сеть от ТК 5C-4 до ТК 5C-5	1985	Технически исправное состояние	120
204	Тепловая сеть от ТК 5C-4 до ТК 5C-5	1985	Технически исправное состояние	120
205	Тепловая сеть от ТК 5С-5 до Садовая 24 (двухэтажка)	1985	Технически исправное состояние	120
206	Тепловая сеть от ТК 5С-5 до Садовая 24 (двухэтажка)	1985	Технически исправное состояние	120
207	Тепловая сеть от ТК 5С-4 до ТК 5С-6	1985	Технически исправное	120

			состояние	
208	Тепловая сеть от ТК 5С-4 до ТК 5С-6	1985	Технически исправное состояние	120
209	Тепловая сеть от ТК 5С-6 до ул. Новая №11	1985	Технически исправное состояние	120
210	Тепловая сеть от ТК 5С-6 до ул. Новая №11	1985	Технически исправное состояние	120
211	Тепловая сеть от ТК 5C-6 до ТК 5C-7	1985	Технически исправное состояние	120
212	Тепловая сеть от ТК 5C-6 до ТК 5C-7	1985	Технически исправное состояние	120
213	Тепловая сеть от ТК 5С-7 до ул. Новая №9	1985	Технически исправное состояние	120
214	Тепловая сеть от ТК 5С-7 до ул. Новая №9	1985	Технически исправное состояние	120
215	Тепловая сеть от ТК 5C-7 до ТК 5C-8	1985	Технически исправное состояние	120
216	Тепловая сеть от ТК 5C-7 до ТК 5C-8	1985	Технически исправное состояние	120
217	Тепловая сеть от ТК 5С-8 до ул. Новая №7	1985	Технически исправное состояние	120
218	Тепловая сеть от ТК 5С-8 до ул. Новая №7	1985	Технически исправное состояние	120
219	Тепловая сеть от ТК 2С-8 до ТК 2С-9 ул. Садовая	1985	Технически исправное состояние	120
220	Тепловая сеть от ТК 2С-8 до ТК 2С-9 ул. Садовая	1985	Технически исправное состояние	120
221	Тепловая сеть от ТК 2С-9 до отвода на ИЖД ул. Садовая 18	1985	Технически исправное состояние	120

222	Тепловая сеть от ТК 2С-9 до отвода на ИЖД ул. Садовая 18	1985	Технически исправное состояние	120
223	Тепловая сеть от отвода на ИЖД ул. Садовая 18 до отвода на ИЖД ул. Садовая 16	1985	Технически исправное состояние	120
224	Тепловая сеть от отвода на ИЖД ул. Садовая 18 до отвода на ИЖД ул. Садовая 16	1985	Технически исправное состояние	120
225	Тепловая сеть к ИЖД ул. Садовая 18	1985	Технически исправное состояние	120
226	Тепловая сеть к ИЖД ул. Садовая 18	1985	Технически исправное состояние	120
227	Тепловая сеть к ИЖД ул. Садовая 16	1985	Технически исправное состояние	120
228	Тепловая сеть к ИЖД ул. Садовая 16	1985	Технически исправное состояние	120
229	Тепловая сеть от ТК 2C-9 до ТК 2C-16	1985	Технически исправное состояние	120
230	Тепловая сеть от ТК 2C-9 до ТК 2C-16	1985	Технически исправное состояние	120
231	Тепловая сеть к Садовая 18а	1985	Технически исправное состояние	120
232	Тепловая сеть к Садовая 18а	1985	Технически исправное состояние	120
233	Тепловая сеть от ТК 5C-9 до Новая 10	1985	Технически исправное состояние	120
234	Тепловая сеть от ТК 5C-9 до Новая 10	1985	Технически исправное состояние	120
235	Тепловая сеть от ТК 5C-9 до Новая 8	1985	Технически исправное состояние	120
236	Тепловая сеть от ТК 5С-9 до Новая 8	1985	Технически исправное	120

			состояние	
237	Тепловая сеть от ТК 2С-16 до Новая 8а	1985	Технически исправное состояние	120
238	Тепловая сеть от ТК 2С-16 до Новая 8а	1985	Технически исправное состояние	120
239	Тепловая сеть от ТК 2C-16 до ТК 2C-17	1985	Технически исправное состояние	120
240	Тепловая сеть от ТК 2C-16 до ТК 2C-17	1985	Технически исправное состояние	120
241	Тепловая сеть до Новая 2а	1985	Технически исправное состояние	120
242	Тепловая сеть до Новая 2а	1985	Технически исправное состояние	120
243	Тепловая сеть от ТК 2C-17 до Новая 2	1985	Технически исправное состояние	120
244	Тепловая сеть от ТК 2C-17 до Новая 2	1985	Технически исправное состояние	120
245	Тепловая сеть от угла поворота на ТК 2С- 17 до угла поворота на ТК 2С-19	1985	Технически исправное состояние	120
246	Тепловая сеть от угла поворота на ТК 2С- 17 до угла поворота на ТК 2С-19	1985	Технически исправное состояние	120
247	Тепловая сеть от ТК 2С-19 Новая 1	1985	Технически исправное состояние	120
248	Тепловая сеть от ТК 2С-19 Новая 1	1985	Технически исправное состояние	120
249	Тепловая сеть от ТК 2C-19 до ТК 2C-18	1985	Технически исправное состояние	120
250	Тепловая сеть от ТК 2C-19 до ТК 2C-18	1985	Технически исправное состояние	120

251	Тепловая сеть от ТК 2C-18 до Новая 4	1985	Технически исправное состояние	120
252	Тепловая сеть от ТК 2C-18 до Новая 4	1985	Технически исправное состояние	120
253	Тепловая сеть от угла поворота на ТК 2С- 18 до угла поворота на ТК 2С-20	1985	Технически исправное состояние	120
254	Тепловая сеть от угла поворота на ТК 2С- 18 до угла поворота на ТК 2С-20	1985	Технически исправное состояние	120
255	Тепловая сеть от ТК 2C-20 до Новая 3	1985	Технически исправное состояние	120
256	Тепловая сеть от ТК 2С-20 до Новая 3	1985	Технически исправное состояние	120
257	Тепловая сеть от ТК 2С-20 до ТК 2С-21	1985	Технически исправное состояние	120
258	Тепловая сеть от ТК 2C-20 до ТК 2C-21	1985	Технически исправное состояние	120
259	Тепловая сеть от ТК 2C-21 до Новая 6	1985	Технически исправное состояние	120
260	Тепловая сеть от ТК 2C-21 до Новая 6	1985	Технически исправное состояние	120
261	Тепловая сеть от ТК 2C-21 до Новая 5	1985	Технически исправное состояние	120
262	Тепловая сеть от ТК 2C-21 до Новая 5	1985	Технически исправное состояние	120
263	Тепловая сеть от ТК 2C-9 до ТК 2C-10	2007	Технически исправное состояние	46,6
264	Тепловая сеть от ТК 2C-9 до ТК 2C-10	2007	Технически исправное состояние	46,6
265	Тепловая сеть от ТК 2С-10 до Садовая д.№17	2007	Технически исправное	46,6

			состояние	
266	Тепловая сеть от ТК 2С-10 до Садовая д.№17	2007	Технически исправное состояние	46,6
267	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Садовая 17	2007	Технически исправное состояние	46,6
268	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Садовая 17	2007	Технически исправное состояние	46,6
269	Тепловая сеть от наружной стены Садовая 17 до ТК 2С-10а	2007	Технически исправное состояние	46,6
270	Тепловая сеть от наружной стены Садовая 17 до ТК 2С-10а	2007	Технически исправное состояние	46,6
271	Тепловая сеть от ТК 2С-10а до Садовая 17а	2007	Технически исправное состояние	46,6
272	Тепловая сеть от ТК 2С-10а до Садовая 17а	2007	Технически исправное состояние	46,6
273	Тепловая сеть от ТК 505С-15А до Микрорайон 34	2007	Технически исправное состояние	46,6
274	Тепловая сеть от ТК 505С-15 до Микрорайон 34	2007	Технически исправное состояние	46,6
275	Тепловая сеть от ТК 505С-15А до Микрорайон 34	2007	Технически исправное состояние	46,6
276	Тепловая сеть от ТК 505С-15А до Микрорайон 34	2007	Технически исправное состояние	46,6
277	Транзит по жилому дому ул. Микрорайон 34	2007	Технически исправное состояние	46,6
278	Транзит по жилому дому ул. Микрорайон 34	2007	Технически исправное состояние	46,6
279	Тепловая сеть от наружной стены жилого дома ул. Микрорайон 34 до ТК 505C-15-1	2007	Технически исправное состояние	46,6

280	Тепловая сеть от наружной стены жилого дома ул. Микрорайон 34 до ТК 505C-15-1	2007	Технически исправное состояние	46,6
281	Тепловая сеть от ТК 505С-15-1 до Микрорайон 35	2007	Технически исправное состояние	46,6
282	Тепловая сеть от ТК 505С-15-1 до Микрорайон 35	2007	Технически исправное состояние	46,6
283	Тепловая сеть от ТК 2C-22 до ТК 2C-22a	2009	Технически исправное состояние	40
284	Тепловая сеть от ТК 2C-22 до ТК 2C-22a	2009	Технически исправное состояние	40
285	Тепловая сеть от ТК 2С-22а до Микрорайон 11а	2009	Технически исправное состояние	40
286	Тепловая сеть от ТК 2С-22а до Микрорайон 11а	2009	Технически исправное состояние	40
287	HCO, Новосибирский район, с. Криводановка: Тепловая сеть от ТК 505С- 17 до Микрорайон 33	1989	Технически исправное состояние	106,6
288	HCO, Новосибирский район, с. Криводановка: Тепловая сеть от ТК 505С- 17 до Микрорайон 33	1989	Технически исправное состояние	106,6
289	ТК 505С-17 до ТК 3С-1	1989	Технически исправное состояние	106,6
290	ТК 505С-17 до ТК 3С-1	1989	Технически исправное состояние	106,6
291	Тепловая сеть от ТК 3С-1 до Микрорайон 24	1989	Технически исправное состояние	106,6
292	Тепловая сеть от ТК 3С-1 до Микрорайон 24	1989	Технически исправное состояние	106,6
293	Тепловая сеть от Микрорайон 24 до ТК 3C-1a	1989	Технически исправное состояние	106,6
294	Тепловая сеть от Микрорайон 24 до ТК 3C-1a	1989	Технически исправное	106,6

			состояние	
295	Тепловая сеть от ТК 3С-1а до Микрорайон 25	1989	Технически исправное состояние	106,6
296	Тепловая сеть от ТК 3С-1а до Микрорайон 25	1989	Технически исправное состояние	106,6
297	Тепловая сеть от ТК 3С-1 до ТК 3С-2	1989	Технически исправное состояние	106,6
298	Тепловая сеть от ТК 3C-1 до ТК 3C-2	1989	Технически исправное состояние	106,6
299	Тепловая сеть от ТК 3с-2 до Микрорайон 26	1989	Технически исправное состояние	106,6
300	Тепловая сеть от ТК 3с-2 до Микрорайон 26	1989	Технически исправное состояние	106,6
301	Тепловая сеть от ТК 3C-2 до ТК 3C-3	1989	Технически исправное состояние	106,6
302	Тепловая сеть от ТК 3C-2 до ТК 3C-3	1989	Технически исправное состояние	106,6
303	Тепловая сеть от ТК 3C-3 до ТК 3C-4	1989	Технически исправное состояние	106,6
304	Тепловая сеть от ТК 3C-3 до ТК 3C-4	1989	Технически исправное состояние	106,6
305	Тепловая сеть от ТК 3C-4 до ТК 3C-15	1989	Технически исправное состояние	106,6
306	Тепловая сеть от ТК 3C-4 до ТК 3C-15	1989	Технически исправное состояние	106,6
307	Тепловая сеть от ТК 3C-15 до ЦТП-3C	1989	Технически исправное состояние	106,6
308	Тепловая сеть от ТК 3С-15 до ЦТП-3С	1989	Технически исправное состояние	106,6

309	Тепловая сеть от ЦТП-3С до ТК 3С-16	1989	Технически исправное состояние	106,6
310	Тепловая сеть от ЦТП-3С до ТК 3С-16	1989	Технически исправное состояние	106,6
311	Тепловая сеть от ТК 3С-16 до Березовая 15	1989	Технически исправное состояние	106,6
312	Тепловая сеть от ТК 3С-16 до Березовая 15	1989	Технически исправное состояние	106,6
313	Тепловая сеть от ТК 3C-16 до ТК 3C-17	1989	Технически исправное состояние	106,6
314	Тепловая сеть от ТК 3C-16 до ТК 3C-17	1989	Технически исправное состояние	106,6
315	Тепловая сеть от ТК 3С-17 до ТК 3С-18	1989	Технически исправное состояние	106,6
316	Тепловая сеть от ТК 3С-17 до ТК 3С-18	1989	Технически исправное состояние	106,6
317	Тепловая сеть от ТК 3С-18 до врезки ул. Березовая 1,3,5,2	1989	Технически исправное состояние	106,6
318	Тепловая сеть от ТК 3С-18 до врезки ул. Березовая 1,3,5,2	1989	Технически исправное состояние	106,6
319	Тепловая сеть от врезки ул. Берёзовая 1,3,5,2 до Березовая 2	1989	Технически исправное состояние	106,6
320	Тепловая сеть от врезки ул. Берёзовая 1,3,5,2 до Березовая 2	1989	Технически исправное состояние	106,6
321	Тепловая сеть от врезки ул. Берёзовая 1,3,5,2 до врезки Березовая 1	1989	Технически исправное состояние	106,6
322	Тепловая сеть от врезки ул. Берёзовая 1,3,5,2 до врезки Березовая 1	1989	Технически исправное состояние	106,6
323	Тепловая сеть отврезки Березовая 1 до ЧЖД Березовая 1	1989	Технически исправное	106,6

			состояние	
324	Тепловая сеть отврезки Березовая 1 до ЧЖД Березовая 1	1989	Технически исправное состояние	106,6
325	Тепловая сеть от ТК 3C-4 до ТК 3C-14	1989	Технически исправное состояние	106,6
326	Тепловая сеть от ТК 3C-4 до ТК 3C-14	1989	Технически исправное состояние	106,6
327	Тепловая сеть от ТК 3C-14 до ТК 3C-13	1989	Технически исправное состояние	106,6
328	Тепловая сеть от ТК 3C-14 до ТК 3C-13	1989	Технически исправное состояние	106,6
329	Тепловая сеть от ТК 3C-13 до ТК 3C-12	1989	Технически исправное состояние	106,6
330	Тепловая сеть от ТК 3C-13 до ТК 3C-12	1989	Технически исправное состояние	106,6
331	Тепловая сеть от ТК 3C-12 до ТК 3C-11	1989	Технически исправное состояние	106,6
332	Тепловая сеть от ТК 3C-12 до ТК 3C-11	1989	Технически исправное состояние	106,6
333	Тепловая сеть от ТК 3C-11 до ТК 3C-10a	1989	Технически исправное состояние	106,6
334	Тепловая сеть от ТК 3C-11 до ТК 3C-10a	1989	Технически исправное состояние	106,6
335	Тепловая сеть от ТК 3C-10a до ТК 3C-10	1989	Технически исправное состояние	106,6
336	Тепловая сеть от ТК 3C-10a до ТК 3C-10	1989	Технически исправное состояние	106,6
337	Тепловая сеть от ТК 3C-10 до ТК 3C-9	1989	Технически исправное состояние	106,6

338	Тепловая сеть от ТК 3C-10 до ТК 3C-9	1989	Технически исправное состояние	106,6
339	Тепловая сеть от ТК 3С-9 до ТК 3С-8	1989	Технически исправное состояние	106,6
340	Тепловая сеть от ТК 3С-9 до ТК 3С-8	1989	Технически исправное состояние	106,6
341	Тепловая сеть от врезки до ТК 3C-4a	1989	Технически исправное состояние	106,6
342	Тепловая сеть от врезки до ТК 3С-4а	1989	Технически исправное состояние	106,6
343	Тепловая сеть от ТК 3C-4a до ТК 3C-5	1989	Технически исправное состояние	106,6
344	Тепловая сеть от ТК 3C-4a до ТК 3C-5	1989	Технически исправное состояние	106,6
345	Тепловая сеть от ТК 3C-5 до ТК 3C-5a	1989	Технически исправное состояние	106,6
346	Тепловая сеть от ТК 3C-5 до ТК 3C-5a	1989	Технически исправное состояние	106,6
347	Тепловая сеть от ТК 3C-5а до ТК 3C-6	1989	Технически исправное состояние	106,6
348	Тепловая сеть от ТК 3C-5а до ТК 3C-6	1989	Технически исправное состояние	106,6
349	Тепловая сеть от ТК 3C-6 до ТК 3C-6a	1989	Технически исправное состояние	106,6
350	Тепловая сеть от ТК 3C-6 до ТК 3C-6a	1989	Технически исправное состояние	106,6
351	Тепловая сеть от ТК 3C-6а до ТК 3C-7	1989	Технически исправное состояние	106,6
352	Тепловая сеть от ТК 3C-6а до ТК 3C-7	1989	Технически исправное	106,6

			состояние	
353	Тепловая сеть от ТК 3C-7 до ТК 3C-10	1989	Технически исправное состояние	106,6
354	Тепловая сеть от ТК 3C-7 до ТК 3C-10	1989	Технически исправное состояние	106,6
355	Тепловая сеть от ТК 3С-1 до Микрорайон 31	1996	Технически исправное состояние	83,3
356	Тепловая сеть от ТК 3С-1 до Микрорайон 31	1996	Технически исправное состояние	83,3
357	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 31	1996	Технически исправное состояние	83,3
358	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 31	1996	Технически исправное состояние	83,3
359	Тепловая сеть от Микрорайон 31 до Микрорайон 32	1996	Технически исправное состояние	83,3
360	Тепловая сеть от Микрорайон 31 до Микрорайон 32	1996	Технически исправное состояние	83,3
361	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 3	1996	Технически исправное состояние	83,3
362	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 3	1996	Технически исправное состояние	83,3
363	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 5	1996	Технически исправное состояние	83,3
364	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 5	1996	Технически исправное состояние	83,3
365	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 8	1996	Технически исправное состояние	83,3
366	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 8	1996	Технически исправное состояние	83,3

367	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 9	1996	Технически исправное состояние	83,3
368	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 9	1996	Технически исправное состояние	83,3
369	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 10	1996	Технически исправное состояние	83,3
370	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 10	1996	Технически исправное состояние	83,3
371	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 12	1996	Технически исправное состояние	83,3
372	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 12	1996	Технически исправное состояние	83,3
373	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 14	1996	Технически исправное состояние	83,3
374	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 14	1996	Технически исправное состояние	83,3
375	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 17	1996	Технически исправное состояние	83,3
376	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 17	1996	Технически исправное состояние	83,3
377	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 19	1996	Технически исправное состояние	83,3
378	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 19	1996	Технически исправное состояние	83,3
379	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 24	1996	Технически исправное состояние	83,3
380	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Микрорайон 24	1996	Технически исправное состояние	83,3
381	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Садовая 28	1996	Технически исправное	83,3

			состояние	
382	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Садовая 28	1996	Технически исправное состояние	83,3
383	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Садовая 29	1996	Технически исправное состояние	83,3
384	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Садовая 29	1996	Технически исправное состояние	83,3
385	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Садовая 30	1996	Технически исправное состояние	83,3
386	Тепловая сеть по транзитному участку (подвалу) жилого дома Садовая 30	1996	Технически исправное состояние	83,3

⁵⁾ заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения:

Возможна дальнейшая эксплуатация объектов теплоснабжения на максимальных рабочих

параметрах.

- 6) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию:
 - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Министерство энергетики российской федерации, 2003 г.
 - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила ; промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", 25.03. 2014 г.
 - Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 14.02.2020) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
 - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" N 116-ФЗ от 21.07.1997г.
 - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"»
- 7) рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

- необходим капитальный ремонт изношенных участков тепловых сетей:

Замена участков трубопроводов $T_1,\,T_2$ 2 ду 50, L=52 м.; ул. Садовая, 16

Замена участков трубопроводов T_1 , T_2 2 ду 100, L=34 м.; тер-я Микрорайон, 14-16

Разработал: инспектор-технолог

ОВ Чупикова