

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО

ООО «ЭСК»

(наименование организации, осуществляющей
регулируемую деятельность в сфере
теплоснабжения)

/ А.В. Корнилов

(личная подпись, расшифровка подписи
уполномоченного должностного лица)

г. Новосибирск

" 28 " июня 2022 г.

(населенный пункт)

(дата)

ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»

(наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения,
которая провела техническое обследование, специализированной организации в случае ее
привлечения)

по результатам проведения технического обследования систем теплоснабжения

Тепловые сети ООО «Энергетическая Сетевая Компания»

(наименование системы теплоснабжения)

составлен настоящий Отчет о результатах технического обследования (далее - Отчет) о
нижеизложенном.

Сроки проведения технического обследования: 01.06.2022

Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности с использованием объектов, в
отношении которых проведено техническое обследование: ООО «ЭСК».

По результатам технического обследования:

1) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование:

N	Обследуемый объект теплоснабжения	Место нахождения
Зона ТЭЦ-2		
1.	ИТП Станционная 6/1 до Станционная 6/2	г. Новосибирск Ленинский район
2.	ТК-5а-39 ; м-н Горский, 12	г. Новосибирск Ленинский район
3.	ЦТП-л49; м-н Горский	г. Новосибирск Ленинский район
4.	ТК 519-9; Геодезическая, 4/1	г. Новосибирск Ленинский район
5.	ТК 524-12-11; Н-Данченко, жк Панорама	г. Новосибирск Кировский район
6.	ТК 524-12-9; Н-Данченко, 146/1	г. Новосибирск Кировский район
7.	ТК 524-12-9; Н-Данченко, 144/1	г. Новосибирск Кировский район
8.	ТК 127-20; Н-Данченко, 120	г. Новосибирск Кировский район
9.	ТК 511-7-5; Тульская, 84 ЦТП	г. Новосибирск Кировский район
10.	ТК 504-12; Котовского, 3/2	г. Новосибирск Ленинский район
11.	Т.1 по подвалу ж.д. по ул. Шевченко, 19/1	г. Новосибирск Центральный район
12.	стена МКД по ул. Советская, 23 до МКД по ул. Чаплыгина, 47	г. Новосибирск Центральный район
Зона ТЭЦ-3		

13.	ЦТП-53; Портовая 2-ая, 4/1	г. Новосибирск Ленинский район
14.	ТК 950-3а; Портовая 2-ая, 9	г. Новосибирск Ленинский район
15.	ТК 950-10-7; Полярная, 17	г. Новосибирск Ленинский район
16.	ТК 1476а; Колхидская, 29, 31	г. Новосибирск Ленинский район
17.	ТК 36-4; Мира, 63	г. Новосибирск Кировский район
18.	ТК 36-8; Мира, 63	г. Новосибирск Кировский район
19.	ТК 38-32; Ольховская 2-ая, 7	г. Новосибирск Кировский район
20.	ТК1505; Связистов, 15	г. Новосибирск Ленинский район
21.	ТК 319-2; Серафимовича, 24/1	г. Новосибирск Ленинский район
22.	ТК 414-6-2; Степная, 6	г. Новосибирск Ленинский район
23.	ТК 114а-6/ТК119-2; Тихвинский	г. Новосибирск Ленинский район
24.	ТК 114а-6; Тихвинская, 1; ввод №1	г. Новосибирск Ленинский район
25.	ТК 114а-6; Тихвинская, 1; ввод №2	г. Новосибирск Ленинский район
26.	ТК 114а-6-16; Степная, 42	г. Новосибирск Ленинский район
27.	ТК 32-7; Троллейная, 3	г. Новосибирск Ленинский район
28.	ТК 54-4; Троллейная, 3/1	г. Новосибирск Ленинский район
29.	ТК 37-16; т.а ; Троллейная, 152а	г. Новосибирск Ленинский район
30.	ТК 1502; Невельского, 1/1	г. Новосибирск Ленинский район
31.	ТК1482-8 ; ул. Спортивная, Титова; ЧС2,3	г. Новосибирск Ленинский район
32.	ТК 1466-4; ул. Спортивная, Забалуева; ЧС1	г. Новосибирск Ленинский район
33.	ТК 831; Беловежская, 4/1	г. Новосибирск Кировский район
34.	ТК 721а-1-2; Ударная, 25/1	г. Новосибирск Ленинский район
35.	ТК 846-25а-3; Гэстроевская	г. Новосибирск Кировский район
36.	ТК 760а-12 /ТК 854-16 ; ул. Северный проезд	г. Новосибирск Кировский район
37.	ТК 65-55; Аникина, 37/1, 37/2	г. Новосибирск Кировский район
38.	ЦТП-К65; Оловозаводская, 18/1, 18/2, 18/3	г. Новосибирск Кировский район
39.	ТК 312; территория завода ССМ	г. Новосибирск Ленинский район
Зона ТЭЦ-4		
40.	ТК 0704-10; Авиастроителей, 27	г. Новосибирск Дзержинский район
41.	ТК 14-1; Учительская, 8/1	г. Новосибирск Дзержинский район
42.	ТК 14-4; Д. Давыдова, 9	г. Новосибирск Дзержинский район
43.	ТК 14-3; Д. Давыдова, 12	г. Новосибирск Дзержинский район
44.	ТК 14-3; Учительская, 10	г. Новосибирск Дзержинский район
45.	ТК 0305-11; Республиканская, 10/1	г. Новосибирск Дзержинский район
46.	ТК 0704А; Авиастроителей, 17, 19	г. Новосибирск Дзержинский район
47.	ТК 17-20; Земнухова, 6	г. Новосибирск Калининский район
48.	ТК 1911-15; Аэропорт, 1	г. Новосибирск Заельцовский район
49.	ТК 1907-7; Северная, 13	г. Новосибирск Заельцовский район
Зона ТЭЦ-5		
50.	ОП-231; Высоцкого, 43, 45, 47, 49, 51, 53	г. Новосибирск Октябрьский район
51.	ТК 2515; Физкультурная, 18	г. Новосибирск Первомайский район
52.	ТК 2517; М. Ульяновой, 20	г. Новосибирск Первомайский район
53.	ТК 25-17; М. Ульяновой, 23; Красный Факел, 24г	г. Новосибирск Первомайский район

54.	УТ 7 (2); Выборная, 105/2, 105/3	г. Новосибирск Октябрьский район
55.	ТК 2615; Ключ-Камышенское плато, 22, 24, 26, 26/1	г. Новосибирск Октябрьский район
56.	ТК 2608-2; Ключ-Камышенское плато, 18, 18/1, 20	г. Новосибирск Октябрьский район
57.	ТК 30-03; Ключ-Камышенское плато, 14, 14/1	г. Новосибирск Октябрьский район
58.	ТК 2704; Первомайская, 226, 228, 230	г. Новосибирск Первомайский район
59.	ТК 2514; Физкультурная, Г. Революции, 17, 19, 21	г. Новосибирск Первомайский район
60.	ТК 46-8; Стофато, 3/1	г. Новосибирск Октябрьский район
61.	ТК 2315; Стофато, 9	г. Новосибирск Октябрьский район
62.	ТК 2315; Стофато, 7	г. Новосибирск Октябрьский район
63.	УТ-1; Добролюбова, 231	г. Новосибирск Октябрьский район
64.	ТК 2914-5; Грибоедова, 121	г. Новосибирск Октябрьский район
65.	ТК 0320; Кирова, 225	г. Новосибирск Октябрьский район
66.	ТК 12-7; Кирова, 27, 27/1, 27/2, 27/3	г. Новосибирск Октябрьский район
67.	ТК 0504А-2; Богаткова, 260/1	г. Новосибирск Дзержинский район
68.	ТК 0627-1А; Державина, 92, 92/1, 92/2, 92/3	г. Новосибирск Центральный район
69.	ТК 1501а; 1905 года, 73, 85/1, 85/2	г. Новосибирск Железнодорожный район
70.	УТ-1; Кошурникова, 22	г. Новосибирск Дзержинский район
71.	ТК 129-18-1; Романова, 60, 60/1	г. Новосибирск Центральный район
72.	ТК 0634; Фрунзе, 49	г. Новосибирск Центральный район
73.	ТК 0635; Фрунзе, 49/2	г. Новосибирск Центральный район
74.	ТК 1407; Гоголя 205, 205/1, 211/1	г. Новосибирск Дзержинский район
75.	ТК 510-8А; Сибирская, 42	г. Новосибирск Центральный район
76.	ТК 121-14-2; С. Шамшиных, 20, 24	г. Новосибирск Центральный район
77.	ТК 121-12; С. Шамшиных, 16	г. Новосибирск Центральный район
78.	ТК 132-1; Романова, 39	г. Новосибирск Центральный район
79.	ТК 1602; Некрасова, 63	г. Новосибирск Центральный район
80.	ТК 141; Крылова, 34, 34/1	г. Новосибирск Центральный район
81.	ТК 0714; пр-т Дзержинского, 34/2	г. Новосибирск Дзержинский район
Центральные Тепловые Пункты		
82.	ЦТП Высоцкого, 47	г. Новосибирск Дзержинский район
83.	ЦТП С. Шамшиных, 24	г. Новосибирск Центральный район
84.	ЦТП Тульская, 84	г. Новосибирск Кировский район
85.	ЦТП Кирова, 27	г. Новосибирск Октябрьский район

2) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования:

А. Описание основных параметров и технических характеристик объектов теплоснабжения:

Наименование группы	Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей	Протяженность тепловых сетей по трассе L, м	Протяженность тепловых сетей в однострубно L, м	Диамет r и d, мм	Способ прокладки трубопрово да	Год постройк и	ТЭЦ	Район	Температурный график	Средн	Часы в работе
	Тепловые сети по ул. Геодезическая										
T1T2	ул.Геодезическая от т.1 до ТК519-9	35,00	70,00	325	подземный	2014	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Геодезическая от ТК519-9 до наружной стены здания по ул.Геодезическая 4/1	20,80	41,60	133	подземный	2014	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Геодезическая от ТК519-9 до т.2	56,20	112,40	325	подземный	2014	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	112,00	224,00								
	Тепловые сети мкр-н Горский, 12 от ТК 5а-39										
T1T2	м-н Горский от ТК-5а-39 до жд №12	246,00	492,00	133	подземный	2014	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	246,00	492,00								
	Тепловые сети от ТК 12-7 до ЦТП по ул. Кирова, 27										
T1T2	ТК-12-7 - ЦТП (ул. Кирова, 27)	116,00	232,00	219	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
	Итого	116,00	232,00								
	Тепловые сети по ул. Серафимовича, 24/1										
T1T2	ул.Серафимовича, 24/1 от ТК 319-2 до стены дома	87,00	174,00	133	подземный	2013	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	87,00	174,00								
	Тепловые сети по ул. Невельского, 1/1										
T1T2	ул.Невельского, 1/1 от ТК 502 до стены дома	48,00	96,00	89	подземный	2013	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	48,00	96,00								
	Тепловые сети по ул. Ударная, 25/1										
T1T2	ул.Ударная, 25/1 от ТК 721А-1-2 до стены дома	22,00	44,00	133	подземный	2014	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	22,00	44,00								
	Тепловые сети по ул. Марии Ульяновой, 23										
T1T2	ул.Марии Ульяновой - ул.Красный Факел отУТ 2ДО УТ 5	208,90	417,80	108	подземный	2012	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	5520
T3		208,90	208,90	57	подземный	2012	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
T4		208,90	208,90	40	подземный	2012	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Марии Ульяновой - ул.Красный Факел ОТ	53,70	107,40	108	подземный	2012	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	5520
T3	УТ 2 ДО МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ 23	53,70	53,70	89	подземный	2012	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
T4		53,70	53,70	57	подземный	2012	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Марии Ульяновой - ул.Красный Факел ОТ	55,40	110,80	133	подземный	2012	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	5520
T3	ТК 2515А ДО УТ2	55,40	55,40	89	подземный	2012	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
T4		55,40	55,40	57	подземный	2012	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
	Итого	318,00	1272,00								
	Тепловые сети по ул. Серафимовича(700-ка)										
T1T2	Участок тепловой сети по ул.Серафимовича	73,00	146,00	720	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	73,00	146,00								
	Тепловые сети по ул. Степная, 6										
T1T2	Участок тепловой сети от ТК 414-6-3 до стены ул.Степная 6	19,00	38,00	108	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	19,00	38,00								
	Тепловые сети по ул. С.Шаминых,16										
T1T2	ул.С.Шаминых от ТК121-12 до ТК121-12-2 (включая ТК 121-12-2)	85,00	170,00	159	подземный	2004	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
T1T2	ул.С.Шаминых от ТК121-12-2 до наружной стены ж/д по ул.С.Шаминых,16	28,00	56,00	133	подземный	2004	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
	Итого	113,00	226,00								
	Тепловые сети по ул. Высоцкого от ОП 231										
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-1 до ж.д. по ул. В.Высоцкого, 53 (№11 по ГП)	111,50	223,00	133	подземный	2014	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ 2 до Высоцкого 49(№4по ГП) от стены жилого дома по ул.В.Высоцкого, 53 до узла ввода	4,00	8,00	133	подземный	2014	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-2 до ж.д. по ул. Высоцкого, 51 (№5 по ГП)	27,00	54,00	133	подземный	2014	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-1 до УТ-2	18,50	37,00	159	подземный	2014	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ОП231 до УТ1	30,00	60,00	219	подземный	2014	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассыот УТ-1 до УТ-3	139,00	278,00	159	подземный	2014	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-3 до стены ж.д. по ул. В.Высоцкого, 47 (№3 по ГП)	49,00	98,00	159	подземный	2014	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
	Итого	379,00	758,00								
	Тепловые сети по ул. Шевченко 19/1										
T1T2	Теплотрасса от т.1 до места врезки до 159	40,10	80,20	273	подземный	2018	ТЭЦ-5	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Теплотрасса от места врезки т/с ду 159 до места врезки т/с ду 133	5,30	10,60	159	подземный	2018	ТЭЦ-5	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Теплотрасса от места врезки т/с ду 133 до низа плиты перекрытия ИТП	57,60	115,20	159	подземный	2018	ТЭЦ-5	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	103,00	206,00								
	Тепловые сети мкр-н Горский от ЦТП-49										
T1T2	м-н Горский от ТК-49-8 до ж.д. №10	57,50	115,00	108	подземный	2007	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	5520
T3		57,50	57,50	89	подземный	2007	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T4		57,50	57,50	57	подземный	2007	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	м-н Горский от ТК-49-9 до ж.д. №11а	4,50	9,00	76	подземный	2007	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	5520
T3		4,50	4,50	76	подземный	2007	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T4		4,50	4,50	57	подземный	2007	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	м-н Горский подвал ж.д. №11а	7,50	15,00	76	подвальный	2007	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	5520
T3		7,50	7,50	76	подвальный	2007	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T4		7,50	7,50	57	подвальный	2007	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	м-н Горский от цтп-л 49 до ТК49-5	2,00	4,00	219	подземный	2007	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	5520
T3		2,00	2,00	219	подземный	2007	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T4		2,00	2,00	133	подземный	2007	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	м-н Горский от ТК5а-41-1 до ТК49-8	80,00	160,00	219	подземный	2008	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	5520
T3		80,00	80,00	219	подземный	2008	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424

T4		80,00	80,00	219	подземный	2008	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	м-н Горский от ТК49-5 до ТК5а-41-1	21,50	43,00	219	подземный	2008	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	5520
T3		21,50	21,50	219	подземный	2008	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T4		21,50	21,50	133	подземный	2008	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	м-н Горский от ТК 49-5 до ж.д. №6	20,00	40,00	133	подземный	2007	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	5520
T3		20,00	20,00	133	подземный	2007	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T4		20,00	20,00	76	подземный	2007	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	м-н Горский от ТК 49-8 до ж.д. №8а	50,00	100,00	159	подземный	2008	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	5520
T3		50,00	50,00	159	подземный	2008	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T4		50,00	50,00	108	подземный	2008	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	м-н Горский от ТК 49-8 до ТК 49-9	47,50	95,00	89	подземный	2008	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	5520
T3		47,50	47,50	108	подземный	2008	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T4		47,50	47,50	76	подземный	2008	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	м-н Горский от ТК 49-9 до жд №11	16,50	33,00	76	подземный	2008	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	5520
T3		16,50	16,50	89	подземный	2008	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T4		16,50	16,50	57	подземный	2008	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	307,00	1228,00								
	Тепловые сети ССМ I (А 1069а)										
T1T2	от ТК 1730 Запад-2 до ТК 312	1424,00	2848,00	630	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 318 до УТ 323, Восток	195,00	390,00	426	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 312 до УТ 328, Восток	403,00	806,00	530	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 312 до УТ 328, Восток	428,00	856,00	530	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 1737 до ТК 1730	675,00	1350,00	720	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 121 до УТ 121-1	98,00	196,00	720	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 121-1 до УТ 122	362,00	724,00	530	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 121-1 до УТ 122	210,00	420,00	720	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 122 до УТ 125	120,00	240,00	219	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 125 до УТ 126а	105,00	210,00	219	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 126а до УТ 126	200,00	400,00	219	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 126 до УТ 304	40,00	80,00	219	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 406 до УТ 407	77,00	154,00	530	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 404 до УТ 406	80,00	160,00	530	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 403 до УТ 404	18,00	36,00	530	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 402 до УТ 403	85,00	170,00	530	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 401 до смены диаметра	25,00	50,00	426	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от смены диаметра до УТ 402	83,00	166,00	720	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 1730 до УТ 401	14,00	28,00	720	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 1730 до УТ 203	90,00	180,00	273	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 203 до УТ 204	56,00	112,00	159	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 203 до УТ 208	7,00	14,00	273	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 208 до УТ 209	61,00	122,00	273	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 209 до УТ 210	140,00	280,00	273	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 210 до УТ 211	54,00	108,00	219	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 211 до УТ 211-1	55,00	110,00	219	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 211-1 до УТ 212	78,00	156,00	159	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 314 до Цех №4	135,00	270,00	219	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 301 до УТ 564	267,00	534,00	426	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 564 Опуск	55,00	110,00	426	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	Опуск до УТ 566	20,00	40,00	426	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 566 до УТ 567	100,00	200,00	325	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 567 до УТ 568	74,00	148,00	325	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 568 до УТ 569	76,00	152,00	219	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 569 до Цех №57	150,00	300,00	219	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 306 до УТ 307	100,00	200,00	159	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 307 П.ех 57 (ООО "Пласт Индустрия")	8,00	16,00	159	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 437 ЦЗЛ (Больница ОАО НПО ССМ)	82,00	164,00	108	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 1737 до КАП	57,00	114,00	219	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 1736 до КАП	21,00	42,00	159	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 1735 до КАП	20,00	40,00	219	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 305 до Цех 36	50,00	100,00	133	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 447 Бомбоубежище 14	50,00	100,00	57	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 425 до Цех 5	25,00	50,00	108	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 423 до УТ 425	35,00	70,00	219	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 519 до Цех№8	10,00	20,00	219	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 1730 до Разветвление на гараж до Цеха №33	17,00	34,00	159	надземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 403 до Бомбоубежище	20,00	40,00	57	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 402 до гараж ОАО «СПЖТ»	27,32	54,64	89	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 404 до депо ОАО «СПЖТ»	47,25	94,50	108	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 300 до ООО «ПОЛИГРАФСОЮЗ»	88,19	176,38	89	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 322 до УНИ Сибмаш корпус №141	11,70	23,40	219	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 321 до УНИ Сибмаш объект №27	60,52	121,04	159	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 321 до ООО «Сибтара»	106,91	213,82	159	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 315 до цех №13 ОАО «НПО «Сибсельмаш»	9,96	19,92	108	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 308 до ОАО «ЛУЧ»	29,82	59,64	108	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 304-1 до САИС	32,71	65,42	76	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 304-2 до УТ 304-2-1	349,48	698,96	133	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТб/н (м/у от УТ308 и от УТ309) до Станционная 30а ЗАО «НПЗ»	67,55	135,10	159	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	ТК 1702 до ТК 37а	63,28	126,56	219	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ212 до ООО «Альвента»	45,85	91,70	89	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ212 до Сухоное Н.Г.	36,40	72,80	89	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТб/н до Гараж ОАО ССМ Спецтехника	22,64	45,28	89	подземный	1937	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
	Итого	7554,58	15109,16								
	Тепловые сети СММ II (А1067)										
T1T2	от УТ 2 до УТ 4	199,00	398,00	900	надземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 4 до УТ 105/3	860,00	1720,00	426	надземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 4/1 до т."1"	50,00	100,00	720	подземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от т."1" до коллектор	31,00	62,00	720	надземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от коллектор до ТК 1742-8	260,00	260,00	720	надземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от коллектор до ТК 1742-8	260,00	520,00	426	надземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 1742-8 до ТК 1742-7а	129,00	258,00	720	надземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 1742-7а до ТК 1742-6	396,00	396,00	720	надземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520

T1T2	от ТК 1742-7а до ТК 1742-6	396,00	792,00	426	подземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 4 до т."2"	113,00	226,00	530	надземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от т."2" до т."3"	68,00	136,00	530	подземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от т."3" до ТК 1742-6	785,00	1570,00	530	надземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 1742-6 до ТК 1742-4	119,00	238,00	530	надземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 1742-4 до УТ 121	60,00	120,00	720	подземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 1742-4 до ТК 1738	900,00	1800,00	530	подземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 1738 до ТК 1742	100,00	200,00	630	подземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от ТК 1738 до ТК 1737	190,00	380,00	720	подземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от УТ 2 до Павильон №3	1241,00	2482,00	820	надземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
T1T2	от Павильон №3 до Павильон №4	400,00	800,00	820	надземный	2000	ТЭЦ-3	Ленинский	95/70		5520
	Итого	6557,00	12458,00								
	Тепловые сети ЧС№ 2(от ТК 1482)										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482 до ТК 1482а	648,00	1296,00	530	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482а до ТК 1482-2	362,00	724,00	530	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-2 до ТК 1482-4	128,00	256,00	530	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-4 до ТК 1482-4-2	66,00	132,00	219	подземный	2013	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-4-2 до ТК 1482-4-4	92,50	185,00	219	подземный	2013	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-4-4 до ж/д по ул. Титова 234/1	6,00	12,00	133	подземный	2013	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-4-4 до ТК 1482-4-6	81,00	162,00	219	подземный	2013	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-4-6 до ТК 1482-4-8	63,50	127,00	159	подземный	2013	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-4-8 до ж/д по ул. Титова 236/2	10,50	21,00	108	подземный	2013	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-4-8 до ТК 1482-4-10	25,00	50,00	133	подземный	2013	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-4-10 до ж/д по ул. Титова 236/1	35,50	71,00	108	подземный	2013	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-4-10 до ж/д по ул. Титова 238	35,00	70,00	108	подземный	2013	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-6-4 до ж/д по ул. Титова, 238/2	45,00	90,00	108	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-4 до ТК 1482-6	138,00	276,00	530	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-6 до ТК 1482-6-2	64,00	128,00	219	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-6-2 до ж/д по ул. Титова, 240	65,50	131,00	89	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-6-2 до ж/д по ул. Титова, 242	73,50	147,00	108	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-6-2 до ТК 1482-6-4	110,00	220,00	219	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-6-4 до ж/д по ул. Титова, 240/1	35,00	70,00	108	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-6-4 до ТК 1482-6-6	54,00	108,00	159	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-6-6 до ж/д по ул. Спортивная 7/2	23,00	46,00	133	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-6-6 до ж/д по ул. Спортивная 3/1	85,00	170,00	108	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-6 до ТК 1482-8	123,50	247,00	530	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-8 до ТК 1482-8-2	109,00	218,00	219	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-8-2 до ТК 1482-8-2а	39,50	79,00	159	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-8-2а до ж/д по ул. Титова 242/2	35,00	70,00	133	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-8-2а до ж/д по ул. Титова 244	6,00	12,00	89	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-8-2 до ж/д по ул. Титова 246/1	72,00	144,00	108	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-8-2 до ТК 1482-8-4	73,00	146,00	159	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-8-4 до ТК 1482-8-6	40,00	80,00	159	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-8-6 до ж/д по ул. Спортивная 11/1	59,00	118,00	133	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-8-6 до ж/д по ул. Спортивная 9/2	46,00	92,00	133	подземный	2012	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482 -8 до ТК 1482-12	801,00	1602,00	530	подземный	2017	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от тк 1482-12 до тк 1482-14	112,00	224,00	530	подземный	2017	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от тк 1482-14 до тк 1482-16	104,00	208,00	530	подземный	2017	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от тк 1482-16 до тк 1482-18	123,60	247,20	530	подземный	2017	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от тк 1482-18 до тк 1482-20	51,20	102,40	530	подземный	2017	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от тк 1482-20 до тк 1482-22	102,20	204,40	530	подземный	2017	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от тк 1482-16 до ж/д по ул. Титова 262	47,30	94,60	89	подземный	2017	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от тк 1482-16 до ж/д по ул. Титова 264	46,10	92,20	133	подземный	2015	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от тк 1482-18 до ж/д по ул. Титова 266	50,20	100,40	89	подземный	2015	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от тк 1482-18 до ж/д по ул. Титова 272	56,40	112,80	133	подземный	2015	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от тк 1482-22 до ж/д по ул. Титова 274	52,60	105,20	89	подземный	2015	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от тк 1482-22 до ж/д по ул. Титова 276	48,20	96,40	133	подземный	2016	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424

[illegible]

T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-8а-4 до ТК 1482-8а-7	179,39	358,78	219	подземный	2021	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1482-8а-7 до ТК 1482-8а-8	76,55	153,10	159	подземный	2021	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК ТК 1482-8а-8 до ж/д по ул. Титова, 82 по ГП	18,26	36,52	108	подземный	2021	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК ТК 1482-8а-8 до ж/д по ул. Титова, 82 по ГП	120,64	241,28	108	подземный	2021	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424
	Итого	394,84	789,68								
	Тепловые сети по ул. Станиславского 16/1										
T1T2	от ТК 114а-6-14 до УТ1 по ул. Станиславского, 16/1	107,20	214,40	159	подземный	2021	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	от УТ 1 до ж/д по ул. Станиславского, 16/1	27,10	54,20	108	подземный	2021	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	134,30	268,60								
	Тепловые сети мкрн Горский										
T1T2	от ТК-5а-39-1 до ж/д м-н Горский №14 стр	20,00	40,00	108	подземный	2021	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	20,00	40,00								
	Тепловые сети Добролюбова, 231										
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-1 до ж/д по ул. Добролюбова, 231	156,00	312,00	108	подземный	2020	ТЭЦ-5	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	156,00	312,00								
	Тепловые сети по д/а с ООО "КМС"										
	Тепловые сети по ул. Северная, 13										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1907-7 до стены ж/д по ул. Северная, 13	510,30	1020,60	108	подземный	2010	ТЭЦ-4	Заельцовский	150/70	130	8424
	Тепловые сети по ул. Романова, 60,60/1										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 129-18-1 до стены ж/д по ул. Романова, 60	62,60	125,20	108	подземный	2013	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 129-18-1 до стены ж/д по ул. Романова, 60/1	8,10	16,20	108	подземный	2014	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
	Тепловые сети по ул. Фрунзе 49, 49/2										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 0634 до стены ж/д по ул. Фрунзе 49	41,80	83,60	159	подземный	2015	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 0635 до стены ж/д по ул. Фрунзе 49/2	41,00	82,00	108	подземный	2016	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
	Тепловые сети по ул. Первомайская 226, 228, 230										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 2704 до УТ1 по ул. Первомайская	347,00	694,00	159	подземный	2012	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 по ул. Первомайская	50,50	101,00	159	подземный	2012	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-2 до до стены ж/д по ул. Первомайская, 226(№3 поГП)	19,30	38,60	159	подземный	2013	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-2 до УТ-3 по ул. Первомайская	80,70	161,40	159	подземный	2012	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-3 до до стены ж/д по ул. Первомайская, 228(№2 поГП)	39,60	79,20	108	подземный	2014	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-3 до до стены ж/д по ул. Первомайская, 230(№1 поГП)	99,00	198,00	108	подземный	2012	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
	Тепловые сети по ул. Физкультурная										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 2514 до УТ1 по ул. Физкультурная	281,30	562,60	159	подземный	2015	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 по ул. Физкультурная	39,90	79,80	159	подземный	2015	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-2 до УТ-3 по ул. Физкультурная(включая УТ-3)	65,40	130,80	159	подземный	2015	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
	Тепловые сети по ул. Державина										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 0627-1А до УТ1 по ул. Державина	78,00	156,00	159	подземный	2012	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ1 до стены ж/д по ул. Державина 92/1	12,70	25,40	108	подземный	2012	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ1 до УТ2 по ул. Державина	109,70	219,40	133	подземный	2012	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ2 до стены ж/д по ул. Державина 92/3	11,80	23,60	108	подземный	2012	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ2 до стены ж/д по ул. Державина 92/2	49,90	99,80	76	подземный	2012	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 0627-1А до стены ж/д по ул. Державина 92	7,00	14,00	108	подземный	2013	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
	Тепловые сети по ул. Сибирская, 42										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 510-8А до стены ж/д по ул. Сибирская, 42	7,40	14,80	108	подземный	2015	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
	Тепловые сети по ул. Котовского 3/2										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 504-12 до стены ж/д по ул. Котовского, 3/2	61,50	123,00	89	подземный	2014	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
	Тепловые сети по ул. Авиастроителей, 17, 19										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 0704А до УТ1 по ул. Авиастроителей	75,20	150,40	133	подземный	2013	ТЭЦ-4	Дзержинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-1 до стены ж/д по ул. Авиастроителей, 19	15,60	31,20	89	подземный	2013	ТЭЦ-4	Дзержинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-1 до стены ж/д по ул. Авиастроителей, 17	43,40	86,80	89	подземный	2013	ТЭЦ-4	Дзержинский	150/70	130	8424
	Тепловые сети по ул. Крылова 34, 34/1										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 141 до УТ1 по ул. Крылова	45,00	90,00	108	подземный	2015	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-1 до стены здания по ул. Крылова, 34/1	6,50	13,00	32	подземный	2015	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-1 до стены ж/д по ул. Крылова, 34	61,60	123,20	108	подземный	2015	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
	Тепловые сети по ул. Беловежская, 4/1										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 831 до стены ж.д. по ул.Беловежская 4/1	151,60	303,20	108	подземный	2014	ТЭЦ-3	Кировский	150/80	130	8424
	Итого	2423,40	4846,80								
	Тепловые сети по ул. Романова, 39										
T1T2	Участок теплотрассы ул.Романова от ТК132-3 до стены ж.д. по ул.Романова, 39	18,50	37,00	159	подземный	2004	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
	Итого	18,50	37,00								
	Тепловые сети по ул. Семь Шамишных, 24										

T1T2	Участок теплотрассы ул.Семьи Шамшиных, 24	18,00	36,00	219	подземный	2006	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
T1T2	ТК 124-14-2	80,00	160,00	159	подземный	2006	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
	Итого	98,00	196,00								
	<i>Тепловые сети ЧС№1(ввод на ЦТП)</i>										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 1466-4 до ЦТП по ул. Забалуева	297,00	594,00	325	подземный	2008	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	297,00	594,00								
	<i>Тепловые сети по ул. Н.Данченко 144/1</i>										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК524-12-9 до стены здания Н.Данченко 144/1	112,00	224,00	159	подземный	2017	ТЭЦ-2	Кировский	150/70	130	8424
	Итого	112,00	224,00								
	<i>Тепловые сети по ул. .Ключ-Камышенское плато от ТК 2615</i>										
T1T2	ул.Ключ-Камышенское плато 26/1 от ТК 2615 до стены дома	79,00	158,00	89	подземный	2013	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Ключ-Камышенское плато 26 от ТК 2615 до УТ-1	60,30	120,60	133	подземный	2013	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Ключ-Камышенское плато 26 от УТ-1 до стены дома	13,60	27,20	108	подземный	2013	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Ключ-Камышенское плато 24 от УТ-1 до УТ-2	63,50	127,00	108	подземный	2013	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Ключ-Камышенское плато 22 от УТ-2 до стены дома	54,60	109,20	76	подземный	2013	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
	Итого	271,00	542,00								
	<i>Тепловые сети по ул. .Ключ-Камышенское плато от ТК 2608-2</i>										
T1T2	ул.Ключ-Камышенское плато от ТК 2608-2 до УТ-1	287,00	574,00	133	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Ключ-Камышенское плато 18 от УТ-1 до стены дома по ул.Ключ-Камышенское плато 18	30,00	60,00	89	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Ключ-Камышенское плато 20 от УТ-1 до стены дома по ул.Ключ-Камышенское плато 20	21,00	42,00	108	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Ключ-Камышенское плато 18/1 от УТ-1 до стены дома по ул.Ключ-Камышенское плато 18/1	44,00	88,00	76	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
	Итого	382,00	764,00								
	<i>Тепловые сети по ул. Выборная, 105/2 105/3</i>										
T1T2	ул.Выборная от УТ-7(2) до УТ-10	33,50	67,00	108	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Выборная от УТ-10 до ж.д. 105/2	3,00	6,00	89	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Выборная от УТ-10 до ж.д. 105/3	77,50	155,00	89	подземный	2012	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
	Итого	114,00	228,00								
	<i>Тепловые сети по ул. Стофато, 7</i>										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 2315 до УТ-1 по ул. Стофато, 7	169,00	338,00	159	подземный	2018	ТЭЦ-5	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-1 до стены ж/д по ул. Стофато, 7	11,00	22,00	108	подземный	2018	ТЭЦ-5	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	180,00	360,00								
	<i>Тепловые сети по ул. Колхидская, 29</i>										
T1T2	ул.Колхидская от ТК1476-А до ст.зд.ул.Колхидская , 29	131,00	262,00	159	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	131,00	262,00								
	<i>Тепловые сети по ул. Н.Данченко 146/1</i>										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК524-12-9 до стены здания Н.Данченко 146/1	67,00	134,00	133	подземный	2017	ТЭЦ-2	Кировский	150/70	130	8424
	Итого	67,00	134,00								
	<i>Тепловые сети по ул. Марии Ульяновой 20</i>										
T1T2	ул.Марии Ульяновой, 20 от ТК2517 до УТ-1	102,00	204,00	133	подземный	2014	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Марии Ульяновой, 20 от УТ-1 до УТ-2	43,50	87,00	108	подземный	2014	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Марии Ульяновой, 20 от УТ-2 до УТ-3	99,00	198,00	89	подземный	2014	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Марии Ульяновой, 20 от УТ-3 до стены дома	14,50	29,00	89	подземный	2014	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
	Итого	259,00	518,00								
	<i>Тепловые сети по ул. Связистов, 15</i>										
T1T2	ул.Связистов, 15 от ТК1505 до стены дома	100,00	200,00	108	подземный	2010	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	100,00	200,00								
	<i>Тепловые сети по ул. Степная, 42/1</i>										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 114а-6-16 до стены ж/д по ул. Степная, 42/1	66,00	132,00	57	подземный	2019	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
	Итого	66,00	132,00								
	<i>Тепловые сети по ул.Стофато, 3/1</i>										
T1T2	ул.Стофато, 3/1 от ТК46-8 до стены дома	89,00	178,00	108	подземный	2013	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
	Итого	89,00	178,00								
	<i>Тепловые сети по ул. Тихвинская,1</i>										
T1T2	Участок теплотрассыот ТК 114а-6 до ж/д по ул. Тихвинская,1	24,00	48,00	108	подземный	2018	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	24,00	48,00								
	<i>Тепловые сети по ул. Тихвинская от ТК 119-2</i>										
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6-1 до ТК114а-6-4	49,00	98,00	273	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6-4 до ТК114а-6-5	56,50	113,00	273	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6-5 до ТК119-2-13	165,00	330,00	219	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК119-2-13 до ТК119-2-11	49,50	99,00	219	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК119-2-11 до ТК114а-6-12	46,50	93,00	219	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6-12 до ТК114а-6-14	105,00	210,00	219	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6-14 до ТК114а-6-16	110,00	220,00	219	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6-16 до ТК119-2	60,00	120,00	219	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6-4 до стены жд по ул.Титова, 29/1	30,00	60,00	89	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6-4 до стены жд по ул.Титова, 31/1	12,00	24,00	89	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6-12 до стены жд по ул.Тихвинская, 11/1	36,50	73,00	89	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6-16 до стены жд по ул.Станиславского, 18/1	13,00	26,00	89	подземный	2013	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	733,00	1466,00								
	<i>Тепловые сети по ул. Некрасова от ТК 1602</i>										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК1602 в сторону жилых домов по ул. Некрасова 63/1, 63, 65	129,50	259,00	219	подземный	2012	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424

T1T2	Участок теплотрассы от УТ-1 к ж/д по ул. Некрасова,63	44,50	89,00	159	подземный	2012	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-1 до УТ-2	38,50	77,00	159	подземный	2012	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-2 до ж/д по ул. Некрасова, 63/1	7,50	15,00	133	подземный	2012	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-2 до УТ-3	57,50	115,00	159	подземный	2012	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-3 в сторону ж/д по ул. Некрасова 65, 65/1	15,50	31,00	133	подземный	2012	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
	Итого	293,00	586,00								
	Тепловые сети по ул.Кирова 225(ввод)										
T1T2	ул.Автогенная - ул.Кирова 225 от ТК 0320(УТ1)до УТ-6	307,00	614,00	219	подземный	2016	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
	Итого	307,00	614,00								
	Тепловые сети по ул.Кирова 225										
T1T2	ул.Автогенная - ул.Кирова 225 УТ-6 - 1 очередь	8,50	17,00	159	подземный	2016	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Автогенная - ул.Кирова 225 УТ-6 - 2 очередь	52,50	105,00	159	подземный	2018	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
	Итого	61,00	122,00								
	Тепловые сети по ул. 2-я Ольховская, 7										
T1T2	Участок тепловой сети по ул.2-я Ольховская, 7 от ТК38-32 до стены дома	23,00	46,00	57	подземный	2015	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	5520
T3		23,00	23,00	57	подземный	2015	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T4		23,00	23,00	32	подземный	2015	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	23,00	92,00								
	Тепловые сети по ул. Тихвинская от ТК 114а-6										
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6 до ТК114а-6-1	60,50	121,00	273	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6-1 до ТК114а-6-2	37,60	75,20	273	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6-1 до стены жд по ул.Титова, 31	17,10	34,20	89	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6-2 до ТК114а-6-3	46,70	93,40	133	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6-3 до стены жд по ул.Титова, 29	8,00	16,00	89	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6-3 до стены жд по ул.Титова, 27	88,00	176,00	89	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Тихвинская от ТК114а-6 до стены жд по ул.Тихвинская,1	138,10	276,20	108	подземный	2013	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	396,00	792,00								
	Тепловые сети по ул. Н.Данченко (Панорама)										
T1T2	Участок теплотрассы от УТ 524-12-11 доУТ-1 по ул. Н.Данченко, 150	174,00	348,00	159	подземный	2016	ТЭЦ-2	Кировский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ-1 до ж.д. по ул.Н.Данченко 150	24,00	48,00	133	подземный	2016	ТЭЦ-2	Кировский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ 524-12-11 до 524-12-13 по ул. Н.Данченко	32,10	64,20	219	подземный	2016	ТЭЦ-2	Кировский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ 524-12-13 до 524-12-17 по ул. Н.Данченко	21,50	43,00	159	подземный	2016	ТЭЦ-2	Кировский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ 524-12-17 до ж/д по ул. Н.Данченко, 148/1	36,50	73,00	133	подземный	2016	ТЭЦ-2	Кировский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ 524-12-17 до ж/д по ул. Н.Данченко, 144/3	6,00	12,00	133	подземный	2016	ТЭЦ-2	Кировский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ 524-12-13 до ж/д по ул. Н.Данченко, 146/2	19,50	39,00	108	подземный	2016	ТЭЦ-2	Кировский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ 524-12-13 до 524-12-15 по ул. Н.Данченко	92,00	184,00	159	подземный	2016	ТЭЦ-2	Кировский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ 524-12-15 до ж/д по ул. Н.Данченко, 146/3	36,70	73,40	133	подземный	2016	ТЭЦ-2	Кировский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ 524-12-15 до ж/д по ул. Н.Данченко, 148/2	12,70	25,40	159	подземный	2016	ТЭЦ-2	Кировский	150/70	130	8424
	Итого	455,00	910,00								
	Тепловые сети по ул. Троллейная, 152а										
T1T2	Участок теплотрассы от т.3 до стены здания по ул. Троллейная, 152а	22,00	44,00	65	подземный	2019	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
	Итого	22,00	44,00								
	Тепловые сети по ул. Гэстроевская										
T1T2	ул.Гэстроевская от ТК846-25а-3 до ТК846-25а-7	99,00	198,00	426	подземный	2013	ТЭЦ-3	Кировский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Гэстроевская от ТК846-25а-7 до ТК846-25а-9	218,60	437,20	159	подземный	2013	ТЭЦ-3	Кировский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Гэстроевская от ТК846-25а-9 доТК846-25а-11	124,50	249,00	133	подземный	2014	ТЭЦ-3	Кировский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Гэстроевская, 2,5 от ТК846-25а-11 до ТК846-25а-13	57,70	115,40	133	подземный	2014	ТЭЦ-3	Кировский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Гэстроевская, 2,5 от ТК846-25а-13 до ТК846-25а-15	23,30	46,60	108	подземный	2014	ТЭЦ-3	Кировский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Гэстроевская от ТК846-25а-15 до ж.д. 2/2	30,90	61,80	108	подземный	2014	ТЭЦ-3	Кировский	150/70	130	8424
	Итого	554,00	1108,00								
	Тепловые сети по ул. 1905 года										
T1T2	Участок теплотрассы по ул. 1905года УТ1-УТ2	19,60	39,20	159	подземный	2004	ТЭЦ-5	Железнодорожн ый	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ2-УТ3	63,15	126,30	159	подземный	2004	ТЭЦ-5	Железнодорожн ый	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ3-УТ4	69,70	139,40	159	подземный	2004	ТЭЦ-5	Железнодорожн ый	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ4-УТ5	63,00	126,00	133	подземный	2004	ТЭЦ-5	Железнодорожн ый	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от УТ 5-стена ж/д ул. 1905г	33,50	67,00	133	подземный	2004	ТЭЦ-5	Железнодорожн ый	150/70	114	8424
	Итого	249,0	498								
	Тепловые сети по ул. Северный Проезд										
T1T2	ул.Северный проезд от ТК 760А-12 до ТК 854-16	175,00	350,00	530	подземный	2013	ТЭЦ-3	Кировский	150/70	130	8424
	Итого	175,00	350,00								
	Тепловые сети по ул. .Ключ-Камышенское плато от ТК30-03										
T1T2	ул.Ключ-Камышенское плато от ТК 30-03 до УТ-2	83,50	167,00	159	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	5520
T3		83,50	83,50	159	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T4		83,50	83,50	133	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Ключ-Камышенское плато 14/1 от УТ-2 до стены дома по ул.Ключ-Камышенское плато 14/1	64,83	129,66	108	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	5520
T3		64,83	64,83	108	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T4		64,83	64,83	76	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424

T1T2	ул.Ключ-Камышенское плато 14 от УТ-2 до	30,00	60,00	89	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	5520
T3	стены дома по ул.Ключ-Камышенское плато 14	30,00	30,00	108	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T4	ввод 1	30,00	30,00	76	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Ключ-Камышенское плато 14 от УТ-2 до	93,67	187,34	133	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	5520
T3	стены дома по ул.Ключ-Камышенское плато 14	93,67	93,67	133	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T4	ввод 2	93,67	93,67	108	подземный	2011	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
	Итого	272,00	1088,00								
	Тепловые сети ЧС№1(от ЦТП)										
T1T2	Участок теплотрассы от ЦТП до ТК-1	11,50	23,00	273	подземный	2008	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3		11,50	11,50	219	подземный	2008	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		11,50	11,50	133	подземный	2008	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-1 до ТК-2	35,50	71,00	219	подземный	2008	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3		35,50	35,50	159	подземный	2008	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		35,50	35,50	108	подземный	2008	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-2 до ТК-3	25,70	51,40	108	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3		25,70	25,70	89	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		25,70	25,70	57	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-3 до ж/д по ул.	104,90	209,80	76	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3	Забалуева, 51/5	104,90	104,90	89	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		104,90	104,90	57	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-3 до ж/д по ул.	15,80	31,60	76	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3	Забалуева, 51/4	15,80	15,80	89	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		15,80	15,80	57	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-2 до ТК-4	67,50	135,00	159	подземный	2008	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3		67,50	67,50	159	подземный	2008	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		67,50	67,50	108	подземный	2008	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-4 до ж/д по ул.	198,00	396,00	108	подземный	2008	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3	Забалуева, 51/1	198,00	198,00	133	подземный	2008	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		198,00	198,00	89	подземный	2008	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-4 до ТК-5	49,00	98,00	133	подземный	2010	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3		49,00	49,00	108	подземный	2010	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		49,00	49,00	89	подземный	2010	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-5 до ж/д по ул.	52,50	105,00	76	подземный	2010	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3	Забалуева, 55	52,50	52,50	76	подземный	2010	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		52,50	52,50	40	подземный	2010	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-5 до ж/д по ул.	31,00	62,00	76	подземный	2010	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3	Забалуева, 53/1	31,00	31,00	89	подземный	2010	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		31,00	31,00	57	подземный	2010	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-5 до ж/д по ул.	118,00	236,00	76	подземный	2010	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3	Забалуева, 53	118,00	118,00	76	подземный	2010	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		118,00	118,00	40	подземный	2010	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-1 до ТК-6	48,80	97,60	219	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3		48,80	48,80	159	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		48,80	48,80	108	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-6 до ж/д по ул.	38,00	76,00	76	подземный	2010	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3	Забалуева, 55/1 через ТК-7	38,00	38,00	76	подземный	2010	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		38,00	38,00	40	подземный	2010	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-6 до ТК-8	92,80	185,60	219	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3		92,80	92,80	159	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		92,80	92,80	108	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-8 до ж/д по ул.	6,00	12,00	76	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3	Спортивная, 6	6,00	6,00	89	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		6,00	6,00	57	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-8 до ТК-9	122,20	244,40	108	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3		122,20	122,20	108	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		122,20	122,20	89	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-9 до ж/д по ул.	95,70	191,40	89	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3	Спортивная, 4	95,70	95,70	108	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		95,70	95,70	89	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-9 до ж/д по ул.	35,00	70,00	76	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3	Спортивная, 8	35,00	35,00	89	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		35,00	35,00	57	подземный	2009	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-8 до ТК-10	17,40	34,80	159	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3		17,40	17,40	159	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		17,40	17,40	108	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-10 до ж/д по ул.	18,00	36,00	159	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3	Спортивная, 10/1	18,00	18,00	108	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		18,00	18,00	89	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-10 до ТК-11	266,80	533,60	159	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3		266,80	266,80	159	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		266,80	266,80	108	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-11 до ж/д по ул.	98,40	196,80	89	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3	Спортивная, 3 через ТК-12	98,40	98,40	89	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		98,40	98,40	76	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-11 до ТК-13	101,70	203,40	159	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3		101,70	101,70	159	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		101,70	101,70	108	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-13 до ж/д по ул.	31,00	62,00	108	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3	Спортивная, 9	31,00	31,00	108	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		31,00	31,00	89	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-13 до ж/д по ул.	12,00	24,00	89	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3	Спортивная, 5	12,00	12,00	89	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		12,00	12,00	76	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК-13 до ж/д по ул.	92,00	184,00	108	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3	Спортивная, 7	92,00	92,00	108	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		92,00	92,00	108	подземный	2011	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	1785,20	7140,80								
	Тепловые сети по ул. Кирова 27 от ТК -2										
T1T2	ул.Кирова 27 от ЦТП до ТК-2	4,50	9,00	219	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	5520
T3		4,50	4,50	133	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T4		4,50	4,50	76	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Кирова 27/3 от ТК-2 до ж/д по ул.Кирова,	78,00	156,00	133	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	5520
T3	27/3	78,00	78,00	133	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T4		78,00	78,00	76	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424

T1T2	ул.Кирова 27/3 от ТК-2 до ж/д по ул.Кирова, 27/3	56,50	113,00	133	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Кирова 27/3 от ТК-2 до ж/д по ул.Кирова, 27/3	40,00	80,00	108	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
	Итого	179,00	523,00								
	Тепловые сети по ул. 2-я Портовая 4/1										
T1T2	Участок тепловой сети по ул.2-я Портовая 4/1, от ЦТП до стены дома	110,00	220,00	76	подземный	2013	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	5520
T3		110,00	110,00	76	подземный	2013	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T4		110,00	110,00	57	подземный	2013	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	110,00	440,00								
	Тепловые сети по ул. Троллейная, 3, 3/1										
T1T2	ул.Троллейная от ТК32-7 до ж/д ул.Толлейная, 3	33,00	66,00	76	подземный	2004	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3		33,00	33,00	89	подземный	2004	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		33,00	33,00	57	подземный	2004	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	ул.Троллейная от ТК54-4 до ж/д ул.Толлейная, 3/1	30,00	60,00	89	подземный	2004	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	5520
T3		30,00	30,00	89	подземный	2004	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
T4		30,00	30,00	76	подземный	2004	ТЭЦ-3	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	63,00	252,00								
	Тепловые сети по ул. Кирова 27 от ТК-1										
T1T2	ул.Кирова 27 от ЦТП до ТК-1	24,50	49,00	219	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	5520
T3		24,50	24,50	108	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T4		24,50	24,50	57	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Кирова 27/2 от ТК-1 до ж/д по ул.Кирова, 27/2	81,40	162,80	108	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	5520
T3		81,40	81,40	57	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T4		81,40	81,40	25	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Кирова 27 от ТК-1 до ж/д по ул.Кирова, 27	51,50	103,00	159	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	5520
T3		51,50	51,50	108	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T4		51,50	51,50	57	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Кирова 27/1 от ТК-1 до ж/д по ул.Кирова, 27/1	26,60	53,20	108	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	5520
T3		26,60	26,60	57	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T4		26,60	26,60	25	подземный	2004	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
	Итого	184,00	736,00								
	Тепловые сети по д/а с ООО "Инвесттэк"										
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 950-10-7 до стены ж/д по ул. Полярная, 17	10,00	20,00	76	подземный	2016	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	ул.Аэропорт 1 от ТК 1911-15 до стены дома	397,00	794,00	76	подземный	2011	ТЭЦ-4	Засельцовский	150/70	130	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 2515 по ул. Физкультурная, 18	123,00	246,00	57	подземный	2011	ТЭЦ-5	Первомайский	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 2315 до стены ж.д. по ул. Стофато, 9	85,00	170,00	89	подземный	2014	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	Участок теплотрассы от ТК 2914-5 до стены ж.д. по ул. Грибоедова 121	12,00	24,00	57	подземный	2013	ТЭЦ-5	Октябрьский	150/70	114	8424
T1T2	2-я Портовая 9 Участок теплотрассы от ТК 950-3а до ТК 950-3а-1	112,00	224,00	159	подземный	2012	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
T1T2	2-я Портовая 9 Участок теплотрассы от ТК950-3а-1 до стены дома	72,00	144,00	76	подземный	2012	ТЭЦ-2	Ленинский	150/70	130	8424
	Итого	811,00	1622,00								
	Тепловые сети по ул. Семьи Шамшиных, 24										
T1T2	Участок теплотрассы ул.Семьи Шамшиных, 24 от ТК 124-14	18,00	36,00	219	подземный	2006	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
T1T2		80,00	160,00	159	подземный	2006	ТЭЦ-5	Центральный	150/70	114	8424
	Итого	98,00	196,00								
	ЦТП по ул.Высоцкого,47										
	ЦТП по ул. Тульская, 84										
	ЦТП по ул. Семьи Шамшиных, 24										

Б. Описание фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:

- фактические потери тепловой энергии – 13401,42 Гкал, коэффициент надежности – 1. ;

В. Выявленные дефекты и нарушения (с привязкой к конкретному объекту):

- Многочисленная коррозия на трубопроводах от ТК-3 до ж/д по ул. Забалуева, 51/4 Т1Т2 2ду70, Т3 ду ; 80, Т4 ду 50 L=16м.п.

Многочисленная коррозия, на запорной арматуре Т1, Т2, Т3, Т4 в ТК 4 и ТК 5 по ул. Забалуева.

3) заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения:

- Тепловые сети на балансе ООО «ЭСК»: техническое состояние - удовлетворительное;

4) оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения в момент проведения обследования, включая процент износа объекта теплоснабжения:

№ п/п	Наименование участка тепловых сетей	Год ввода в эксплуатацию	Оценка технического состояния	Процент износа
1.	ул.Геодезическая от т.1 до ТК519-9	2014	Технически исправное состояние	23
2.	ул.Геодезическая от ТК519-9 до наружной стены здания по ул.Геодезическая 4/1	2014	Технически исправное состояние	23
3.	ул.Геодезическая от ТК519-9 до т.2	2014	Технически исправное состояние	23
4.	м-н Горский от ТК-5а-39 до жд №12	2014	Технически исправное состояние	23
5.	ТК-12-7 - ЦТП (ул. Кирова,27)	2004	Технически исправное состояние	57
6.	ул.Серафимовича, 24/1 от ТК 319-2 до стены дома	2013	Технически исправное состояние	27
7.	ул.Невельского, 1/1 от ТК 502 до стены дома	2013	Технически исправное состояние	27
8.	ул.Ударная, 25/1 от ТК 721А-1-2 до стены дома	2014	Технически исправное состояние	23
9.	ул.Марии Ульяновой - ул.Красный Факел от УТ 2ДО УТ 5	2012	Технически исправное состояние	30
10.	ул.Марии Ульяновой - ул.Красный Факел ОТ УТ 2 ДО МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ 23	2012	Технически исправное состояние	30
11.	ул.Марии Ульяновой - ул.Красный Факел ОТ ТК 2515А ДО УТ2	2012	Технически исправное состояние	30
12.	Участок тепловой сети по ул.Серафимовича	2012	Технически исправное состояние	30
13.	Участок тепловой сети от ТК 414-6-3 до стены ул.Степная 6	2012	Технически исправное состояние	30
14.	ул.С.Шамшиных от ТК121-12 до ТК121-12-2 (включая ТК 121-12-2)	2004	Технически исправное состояние	57
15.	ул.С.Шамшиных от ТК121-12-2 до наружной стены ж/д по ул.С.Шамшиных,16	2004	Технически исправное состояние	57
16.	Участок теплотрассы от УТ-1 до ж.д. по ул. В.Высоцкого, 53 (№11 по ГП)	2014	Технически исправное состояние	23
17.	Участок теплотрассы от УТ 2 до Высоцкого 49(№4по ГП) от стены жилого дома по ул.В.Высоцкого, 53 до узла ввода	2014	Технически исправное состояние	23
18.	Участок теплотрассы от УТ-2 до ж.д. по ул. Высоцкого, 51 (№5 по ГП)	2014	Технически исправное состояние	23
19.	Участок теплотрассы от УТ-1 до УТ-2	2014	Технически исправное состояние	23
20.	Участок теплотрассы от ОП231 до УТ1	2014	Технически исправное состояние	23
21.	Участок теплотрассыот УТ-1 до УТ-3	2014	Технически исправное состояние	23
22.	Участок теплотрассы от УТ-3 до стены ж.д. по ул. В.Высоцкого, 47 (№3 по ГП)	2014	Технически исправное состояние	23
23.	Теплотрасса от т.1 до места врезки ду 159	2018	Технически исправное состояние	10
24.	Теплотрасса от места врезки т/с ду 159 до места врезки т/с ду 133	2018	Технически исправное состояние	10
25.	Теплотрасса от места врезки т/с ду 133 до низа плиты перекрытия ИТП	2018	Технически исправное состояние	10
26.	м-н Горский от ТК-49-8 до ж.д. №10	2007	Технически исправное состояние	47

27.	м-н Горский от ТК-49-9 до ж.д. №11а	2007	Технически исправное состояние	47
28.	м-н Горский подвал ж.д. №11а	2007	Технически исправное состояние	47
29.	м-н Горский от цтп-л 49 до ТК49-5	2007	Технически исправное состояние	47
30.	м-н Горский от ТК5а-41-1 до ТК49-8	2008	Технически исправное состояние	43
31.	м-н Горский от ТК49-5 до ТК5а-41-1	2008	Технически исправное состояние	43
32.	м-н Горский от ТК 49-5 до ж.д. №6	2007	Технически исправное состояние	47
33.	м-н Горский от ТК 49-8 до ж.д. №8а	2008	Технически исправное состояние	43
34.	м-н Горский от ТК 49-8 до ТК 49-9	2008	Технически исправное состояние	43
35.	м-н Горский от ТК 49-9 до жд №11	2008	Технически исправное состояние	43
36.	от ТК 1730 Запад-2 до ТК_312	1937	Технически исправное состояние	280
37.	от ТК 318 до УТ_323, Восток	1937	Технически исправное состояние	280
38.	от ТК 312 до УТ_328, Восток	1937	Технически исправное состояние	280
39.	от ТК 312 до УТ_328, Восток	1937	Технически исправное состояние	280
40.	от ТК 1737 до ТК_1730	1937	Технически исправное состояние	280
41.	от УТ 121 до УТ_121-1	1937	Технически исправное состояние	280
42.	от УТ 121-1 до УТ_122	1937	Технически исправное состояние	280
43.	от УТ 121-1 до УТ_122	1937	Технически исправное состояние	280
44.	от УТ 122 до УТ_125	1937	Технически исправное состояние	280
45.	от УТ 125 до УТ_126а	1937	Технически исправное состояние	280
46.	от УТ 126а до УТ_126	1937	Технически исправное состояние	280
47.	от УТ 126 до УТ_304	1937	Технически исправное состояние	280
48.	от УТ 406 до УТ_407	1937	Технически исправное состояние	280
49.	от УТ 404 до УТ_406	1937	Технически исправное состояние	280
50.	от УТ 403 до УТ_404	1937	Технически исправное состояние	280
51.	от УТ 402 до УТ_403	1937	Технически исправное состояние	280
52.	от УТ 401 до смены диаметра	1937	Технически исправное состояние	280
53.	от смены диаметра до УТ_402	1937	Технически исправное состояние	280
54.	от ТК 1730 до УТ_401	1937	Технически исправное состояние	280
55.	от ТК 1730 до УТ_203	1937	Технически исправное состояние	280
56.	от УТ 203 до УТ_204	1937	Технически исправное состояние	280
57.	от УТ 203 до УТ_208	1937	Технически исправное состояние	280
58.	от УТ 208 до УТ_209	1937	Технически исправное состояние	280
59.	от УТ 209 до УТ_210	1937	Технически исправное состояние	280
60.	от УТ 210 до УТ_211	1937	Технически исправное состояние	280
61.	от УТ 211 до УТ_211-1	1937	Технически исправное состояние	280
62.	от УТ 211-1 до УТ_212	1937	Технически исправное состояние	280
63.	от УТ 314 до Цех №4	1937	Технически исправное состояние	280
64.	от УТ 301 до УТ_564	1937	Технически исправное состояние	280
65.	от УТ 564 Опуск	1937	Технически исправное состояние	280
66.	Опуск до УТ_566	1937	Технически исправное состояние	280
67.	от УТ 566 до УТ_567	1937	Технически исправное состояние	280
68.	от УТ 567 до УТ_568	1937	Технически исправное состояние	280
69.	от УТ 568 до УТ_569	1937	Технически исправное состояние	280
70.	от УТ 569 до Цех №57	1937	Технически исправное состояние	280
71.	от УТ 306 до УТ_307	1937	Технически исправное состояние	280
72.	от УТ 307 Цех 57 (ООО "Пласт Индустрия")	1937	Технически исправное состояние	280

73.	от УТ 437 ЦЗЛ (Больница ОАО НПО ССМ)	1937	Технически исправное состояние	280
74.	от ТК 1737 до КАП	1937	Технически исправное состояние	280
75.	от ТК 1736 до КАП	1937	Технически исправное состояние	280
76.	от ТК 1735 до КАП	1937	Технически исправное состояние	280
77.	от УТ 305 до Цех 36	1937	Технически исправное состояние	280
78.	от УТ 447 Бомбоубежище 14	1937	Технически исправное состояние	280
79.	от УТ 425 до Цех 5	1937	Технически исправное состояние	280
80.	от УТ 423 до УТ_425	1937	Технически исправное состояние	280
81.	от УТ 519 до Цех№8	1937	Технически исправное состояние	280
82.	от ТК 1730 до Разветвление на гараж до Цеха №33	1937	Технически исправное состояние	280
83.	от УТ 403 до Бомбоубежище	1937	Технически исправное состояние	280
84.	от УТ 402 до гараж ОАО «СПЖТ»	1937	Технически исправное состояние	280
85.	от УТ 404 до депо ОАО «СПЖТ»	1937	Технически исправное состояние	280
86.	от УТ 300 до ООО «ПОЛИГРАФСОЮЗ»	1937	Технически исправное состояние	280
87.	от УТ 322 до УНИ Сибмаш корпус №141	1937	Технически исправное состояние	280
88.	от УТ 321 до УНИ Сибмаш объект №27	1937	Технически исправное состояние	280
89.	от УТ 321 до ООО «Сибтара»	1937	Технически исправное состояние	280
90.	от УТ 315 до цех №13 ОАО «НПО «Сибсельмаш	1937	Технически исправное состояние	280
91.	от УТ 308 до ОАО «ЛУЧ»	1937	Технически исправное состояние	280
92.	от УТ 304-1 до САИС	1937	Технически исправное состояние	280
93.	от УТ 304-2 до УТ 304-2-1	1937	Технически исправное состояние	280
94.	от УТ6/н (м/у от УТ308 и от УТ309) до Станционная 30а ЗАО «НПЗ»	1937	Технически исправное состояние	280
95.	ТК_1702 до ТК_37а	1937	Технически исправное состояние	280
96.	от УТ212 до ООО «Альвента»	1937	Технически исправное состояние	280
97.	от УТ212 до Сухонос Н.Г.	1937	Технически исправное состояние	280
98.	от УТ6/н до Гараж ОАО ССМ Спецтехника	1937	Технически исправное состояние	280
99.	от УТ_2 до УТ_4	2000	Технически исправное состояние	70
100.	от УТ_4 до УТ_105\3	2000	Технически исправное состояние	70
101.	от УТ_4/1 до т."1"	2000	Технически исправное состояние	70
102.	от т."1" до коллектор	2000	Технически исправное состояние	70
103.	от коллектор до ТК_1742-8	2000	Технически исправное состояние	70
104.	от коллектор до ТК_1742-8	2000	Технически исправное состояние	70
105.	от ТК_1742-8 до ТК_1742-7а	2000	Технически исправное состояние	70
106.	от ТК_1742-7а до ТК_1742-6	2000	Технически исправное состояние	70
107.	от ТК_1742-7а до ТК_1742-6	2000	Технически исправное состояние	70
108.	от УТ_4 до т."2"	2000	Технически исправное состояние	70
109.	от т."2" до т."3"	2000	Технически исправное состояние	70
110.	от т."3" до ТК_1742-6	2000	Технически исправное состояние	70
111.	от ТК_1742-6 до ТК_1742-4	2000	Технически исправное состояние	70
112.	от ТК_1742-4 до УТ_121	2000	Технически исправное состояние	70
113.	от ТК_1742-4 до ТК_1738	2000	Технически исправное состояние	70
114.	от ТК_1738 до ТК_1742	2000	Технически исправное состояние	70
115.	от ТК_1738 до ТК_1737	2000	Технически исправное состояние	70
116.	от УТ_2 до Павильон №3	2000	Технически исправное состояние	70
117.	от Павильон №3 до Павильон №4	2000	Технически исправное состояние	70
118.	Участок теплотрассы от ТК 1482 до ТК 1482а	2012	Технически исправное состояние	30

[illegible]

165	Участок теплотрассы от тк 1482-18-2 до тк 1482-18-4	2018	Технически исправное состояние	10
166	Участок теплотрассы от тк 1482-18-4 до ж/д по ул. Спортивная, 21	2018	Технически исправное состояние	10
167	Участок теплотрассы от тк 1482-18-2 до ж/д по ул. Спортивная, 23	2017	Технически исправное состояние	13
168	Участок теплотрассы от тк 1482-14 до ж/д по ул. Титова 254	2019	Технически исправное состояние	7
169	Участок теплотрассы от тк 1482-10 до тк 1482-10-2	2019	Технически исправное состояние	7
170	Участок теплотрассы от тк 1482-10-2 до тк 1482-10-2а	2019	Технически исправное состояние	7
171	Участок теплотрассы от тк 1482-10-2а до тк 1482-10-4	2019	Технически исправное состояние	7
172	Участок теплотрассы от тк 1482-10-4 до тк 1482-10-6	2019	Технически исправное состояние	7
173	Участок теплотрассы от тк 1482-10-6 до ж/д по ул. Титова 270	2019	Технически исправное состояние	7
174	Участок теплотрассы от тк 1482-10-2 до ж/д по ул. Титова 256	2019	Технически исправное состояние	7
175	Участок теплотрассы от тк 1482-10-4 до ж/д по ул. Титова 260	2018	Технически исправное состояние	10
176	Участок теплотрассы от тк 1482-10-6 до ж/д по ул. Титова 268	2018	Технически исправное состояние	10
177	Участок теплотрассы от тк 1482-12 до тк 1482-12-2	2019	Технически исправное состояние	7
178	Участок теплотрассы от тк 1482-12-2 до ж/д по ул. Спортивная, 17	2019	Технически исправное состояние	7
179	Участок теплотрассы от тк 1482-12-2 до тк 1482-12-4	2019	Технически исправное состояние	7
180	Участок теплотрассы от тк 1482-12-4 до ж/д по ул. Спортивная, 15	2019	Технически исправное состояние	7
181	Участок теплотрассы от тк 1482-12-4 до тк 1482-12-6	2017	Технически исправное состояние	13
182	Участок теплотрассы от тк 1482-12-4 до ж/д по ул. Спортивная, 13	2017	Технически исправное состояние	13
183	Участок теплотрассы от тк 1482-12 до ж/д по ул. Спортивная, 19	2019	Технически исправное состояние	7
184	Участок теплотрассы от тк 1482-22 до тк 1482-24	2019	Технически исправное состояние	7
185	Участок теплотрассы от тк 1482-24 до ж/д по ул. Спортивная, 29	2019	Технически исправное состояние	7
186	Участок теплотрассы от тк 1482-24 до ж/д по ул. Спортивная, 29/1	2019	Технически исправное состояние	7
187	Участок теплотрассы от тк 1482-12-2 до ж/д по ул. Спортивная, Титова 252/2	2021	Технически исправное состояние	0
188	Участок теплотрассы от тк 1482-12-6 до ж/д по ул. Спортивная, Титова 252	2021	Технически исправное состояние	0
189	Участок теплотрассы от тк 1482-10 до ж/д по ул. Титова 252/1	2021	Технически исправное состояние	0
190	Участок теплотрассы от УТ-1 до стены ж/д по ул. Кошурникова, 22	2018	Технически исправное состояние	10
191	Участок теплотрассы от ТК 0504А-2 до стены ж/д по ул. Б.Богаткова 260/1	2017	Технически исправное состояние	13
192	Участок теплотрассы от ТК 1407 до стены ж/д по ул. Гоголя 205	2019	Технически исправное состояние	7
193	Участок теплотрассы от ТК 1407 до стены ж/д по ул. Гоголя 205/1	2019	Технически исправное состояние	7
194	Участок теплотрассы от ТК 1407 до стены ж/д по ул. Гоголя 211/1	2020	Технически исправное состояние	3
195	от ТК 8-21 до ж/д по ул. Кирова, 50(1 ввод)	2019	Технически исправное состояние	7
196	от ТК 805-16 до ж/д по ул. Кирова, 50(2 ввод)	2019	Технически исправное состояние	7
197	Участок теплотрассы от ТК 1482-8а до ТК 1482-8а-4	2020	Технически исправное состояние	3
198	Участок теплотрассы от ТК 1482-8а-4 до ТК 1482-8а-5	2020	Технически исправное состояние	3
199	Участок теплотрассы от ТК ТК 1482-8а-5 до ж/д по ул. Титова, 257	2020	Технически исправное состояние	3
200	Участок теплотрассы от ТК 1482-8а-5 до ТК 1482-8а-6	2020	Технически исправное состояние	3
201	Участок теплотрассы от ТК ТК 1482-8а-6 до ж/д по ул. Титова, 62 по ГП	2020	Технически исправное состояние	3
202	Участок теплотрассы от ТК ТК 1482-8а-6 до ж/д по ул. Титова, 61 по ГП	2020	Технически исправное состояние	3
203	Участок теплотрассы от ТК 1482-86 до ТК 1482-86-1	2021	Технически исправное состояние	0
204	Участок теплотрассы от ТК ТК 1482-86-1 до ж/д по ул. Титова, 72 по ГП	2021	Технически исправное состояние	0
205	Участок теплотрассы от ТК ТК 1482-86-1 до ж/д по ул. Титова, 71 по ГП	2021	Технически исправное состояние	0
206	от ТК 114а-6-14 до УТ1 по ул. Станиславского, 16/1	2021	Технически исправное состояние	0
207	от УТ 1 до ж/д по ул. Станиславского, 16/1	2021	Технически исправное состояние	0
208	от ТК-5а-39-1 до ж/д м-н Горский №14 стр	2021	Технически исправное состояние	0
209	Участок теплотрассы от УТ-1 до ж/д по ул. Добролюбова, 231	2020	Технически исправное состояние	3

210	Участок теплотрассы от ТК 1907-7 до стены ж/д по ул. Северная, 13	2010	Технически исправное состояние	37
211	Участок теплотрассы от ТК 129-18-1 до стены ж/д по ул. Романова, 60	2013	Технически исправное состояние	27
212	Участок теплотрассы от ТК 129-18-1 до стены ж/д по ул. Романова, 60/1	2014	Технически исправное состояние	23
213	Участок теплотрассы от ТК 0634 до стены ж/д по ул. Фрунзе 49	2015	Технически исправное состояние	20
214	Участок теплотрассы от ТК 0635 до стены ж/д по ул. Фрунзе 49/2	2016	Технически исправное состояние	17
215	Участок теплотрассы от ТК 2704 до УТ1 по ул. Первомайская	2012	Технически исправное состояние	30
216	Участок теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 по ул. Первомайская	2012	Технически исправное состояние	30
217	Участок теплотрассы от УТ-2 до до стены ж/д по ул. Первомайская, 226(№3 поГП)	2013	Технически исправное состояние	27
218	Участок теплотрассы от УТ-2 до УТ-3 по ул. Первомайская	2012	Технически исправное состояние	30
219	Участок теплотрассы от УТ-3 до до стены ж/д по ул. Первомайская, 228(№2 поГП)	2014	Технически исправное состояние	23
220	Участок теплотрассы от УТ-3 до до стены ж/д по ул. Первомайская, 230(№1 поГП)	2012	Технически исправное состояние	30
221	Участок теплотрассы от ТК 2514 до УТ1 по ул. Физкультурная	2015	Технически исправное состояние	20
222	Участок теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 по ул. Физкультурная	2015	Технически исправное состояние	20
223	Участок теплотрассы от УТ-2 до УТ-3 по ул. Физкультурная(включая УТ-3)	2015	Технически исправное состояние	20
224	Участок теплотрассы от ТК 0627-1А до УТ1 по ул. Державина	2012	Технически исправное состояние	30
225	Участок теплотрассы от УТ1 до стены ж/д по ул. Державина 92/1	2012	Технически исправное состояние	30
226	Участок теплотрассы от УТ1 до УТ2 по ул. Державина	2012	Технически исправное состояние	30
227	Участок теплотрассы от УТ2 до стены ж/д по ул. Державина 92/3	2012	Технически исправное состояние	30
228	Участок теплотрассы от УТ2 до стены ж/д по ул. Державина 92/2	2012	Технически исправное состояние	30
229	Участок теплотрассы от ТК 0627-1А до стены ж/д по ул. Державина 92	2013	Технически исправное состояние	27
230	Участок теплотрассы от ТК 510-8А до стены ж/д по ул. Сибирская, 42	2015	Технически исправное состояние	20
231	Участок теплотрассы от ТК 504-12 до стены ж/д по ул. Котовского, 3/2	2014	Технически исправное состояние	23
232	Участок теплотрассы от ТК 0704А до УТ1 по ул. Авиастроителей	2013	Технически исправное состояние	27
233	Участок теплотрассы от УТ-1 до стены ж/д по ул. Авиастроителей, 19	2013	Технически исправное состояние	27
234	Участок теплотрассы от УТ-1 до стены ж/д по ул. Авиастроителей, 17	2013	Технически исправное состояние	27
235	Участок теплотрассы от ТК 141 до УТ1 по ул. Крылова	2015	Технически исправное состояние	20
236	Участок теплотрассы от УТ-1 до стены здания по ул. Крылова, 34/1	2015	Технически исправное состояние	20
237	Участок теплотрассы от УТ-1 до стены ж/д по ул. Крылова, 34	2015	Технически исправное состояние	20
238	Участок теплотрассы от ТК 831 до стены ж.д. по ул.Беловежская 4/1	2014	Технически исправное состояние	23
239	Участок теплотрассы ул.Романова от ТК132-3 до стены ж.д. по ул.Романова, 39	2004	Технически исправное состояние	57
240	Участок теплотрассы ул.Семьи Шамшиных, 24 ТК 124-14-2	2006	Технически исправное состояние	50
241		2006	Технически исправное состояние	50
242	Участок теплотрассы от ТК 1466-4 до ЦТП по ул. Забалуева	2008	Технически исправное состояние	43
243	Участок теплотрассы от ТК524-12-9 до стены здания Н.Данченко 144/1	2017	Технически исправное состояние	13
244	ул.Ключ-Камышенское плато 26/1 от ТК 2615 до стены дома	2013	Технически исправное состояние	27
245	ул.Ключ-Камышенское плато 26 от ТК 2615 до УТ-1	2013	Технически исправное состояние	27
246	ул.Ключ-Камышенское плато 26 от УТ-1 до стены дома	2013	Технически исправное состояние	27
247	ул.Ключ-Камышенское плато 24 от УТ-1 до УТ-2	2013	Технически исправное состояние	27
248	ул.Ключ-Камышенское плато 22 от УТ-2 до стены дома	2013	Технически исправное состояние	27
249	ул.Ключ-Камышенское плато от ТК 2608-2 до УТ-1	2011	Технически исправное состояние	33
250	ул.Ключ-Камышенское плато 18 от УТ-1 до стены дома по ул.Ключ-Камышенское плато 18	2011	Технически исправное состояние	33

253	ул.Ключ-Камышенское плато 20 от УТ-1 до стены дома по ул.Ключ-Камышенское плато 20	2011	Технически исправное состояние	33
252	ул.Ключ-Камышенское плато 18/1 от УТ-1 до стены дома по ул.Ключ-Камышенское плато 18/1	2011	Технически исправное состояние	33
253	ул.Выборная от УТ-7(2) до УТ-10	2011	Технически исправное состояние	33
254	ул.Выборная от УТ-10 до ж.д. 105/2	2011	Технически исправное состояние	33
253	ул.Выборная от УТ-10 до ж.д. 105/3	2012	Технически исправное состояние	30
256	Участок теплотрассы от ТК 2315 до УТ-1 по ул. Стофато, 7	2018	Технически исправное состояние	10
257	Участок теплотрассы от УТ-1 до стены ж/д по ул. Стофато, 7	2018	Технически исправное состояние	10
258	ул.Колхидская от ТК1476-А до ст.зд.ул.Колхидская , 29	2009	Технически исправное состояние	40
259	Участок теплотрассы от ТК524-12-9 до стены здания Н.Данченко 146/1	2017	Технически исправное состояние	13
260	ул.Марии Ульяновой, 20 от ТК2517 до УТ-1	2014	Технически исправное состояние	23
261	ул.Марии Ульяновой, 20 от УТ-1 до УТ-2	2014	Технически исправное состояние	23
262	ул.Марии Ульяновой, 20 от УТ-2 до УТ-3	2014	Технически исправное состояние	23
263	ул.Марии Ульяновой, 20 от УТ-3 до стены дома	2014	Технически исправное состояние	23
264	ул.Связистов, 15 от ТК1505 до стены дома	2010	Технически исправное состояние	37
263	Участок теплотрассы от ТК 114а-6-16 до стены ж/д по ул. Степная, 42/1	2019	Технически исправное состояние	7
266	ул.Стофато, 3/1 от ТК46-8 до стены дома	2013	Технически исправное состояние	27
267	Участок теплотрассыот ТК 114а-6 до ж/д по ул. Тихвинская,1	2018	Технически исправное состояние	10
268	ул.Тихвинская от ТК114а-6-1 до ТК114а-6-4	2011	Технически исправное состояние	33
269	ул.Тихвинская от ТК114а-6-4 до ТК114а-6-5	2011	Технически исправное состояние	33
270	ул.Тихвинская от ТК114а-6-5 до ТК119-2-13	2011	Технически исправное состояние	33
271	ул.Тихвинская от ТК119-2-13 до ТК119-2-11	2011	Технически исправное состояние	33
272	ул.Тихвинская от ТК119-2-11 до ТК114а-6-12	2011	Технически исправное состояние	33
273	ул.Тихвинская от ТК114а-6-12 до ТК114а-6-14	2011	Технически исправное состояние	33
274	ул.Тихвинская от ТК114а-6-14 до ТК114а-6-16	2011	Технически исправное состояние	33
273	ул.Тихвинская от ТК114а-6-16 до ТК119-2	2011	Технически исправное состояние	33
276	ул.Тихвинская от ТК114а-6-4 до стены жд по ул.Титова, 29/1	2011	Технически исправное состояние	33
277	ул.Тихвинская от ТК114а-6-4 до стены жд по ул.Титова, 31/1	2011	Технически исправное состояние	33
278	ул.Тихвинская от ТК114а-6-12 до стены жд по ул.Тихвинская, 11/1	2011	Технически исправное состояние	33
279	ул.Тихвинская от ТК114а-6-16 до стены жд по ул.Станиславского, 18/1	2013	Технически исправное состояние	27
280	Участок теплотрассы от ТК1602 в сторону жилых домов по ул. Некрасова 63/1, 63, 65	2012	Технически исправное состояние	30
281	Участок теплотрассы от УТ-1 к ж/д по ул. Некрасова,63	2012	Технически исправное состояние	30
282	Участок теплотрассы от УТ-1 до УТ-2	2012	Технически исправное состояние	30
283	Участок теплотрассы от УТ-2 до ж/д по ул. Некрасова, 63/1	2012	Технически исправное состояние	30
284	Участок теплотрассы от УТ-2 до УТ-3	2012	Технически исправное состояние	30
283	Участок теплотрассы от УТ-3 в сторону ж/д по ул. Некрасова 65, 65/1	2012	Технически исправное состояние	30
286	ул.Автогенная - ул.Кирова 225 от ТК 0320(УТ1)до УТ-6	2016	Технически исправное состояние	17
287	ул.Автогенная - ул.Кирова 225 УТ-6 - 1 очередь	2016	Технически исправное состояние	17
288	ул.Автогенная - ул.Кирова 225 УТ-6 - 2 очередь	2018	Технически исправное состояние	10
289	Участок тепловой сети по ул.2-я Ольховская, 7 от ТК38-32 до стены дома	2015	Технически исправное состояние	20
290	ул.Тихвинская от ТК114а-6 до ТК114а-6-1	2011	Технически исправное состояние	33
291	ул.Тихвинская от ТК114а-6-1 до ТК114а-6-2	2011	Технически исправное состояние	33
292	ул.Тихвинская от ТК114а-6-1 до стены жд по ул.Титова, 31	2011	Технически исправное состояние	33
293	ул.Тихвинская от ТК114а-6-2 до ТК114а-6-3	2011	Технически исправное состояние	33

294	ул.Тихвинская от ТК114а-6-3 до стены жд по ул.Титова, 29	2011	Технически исправное состояние	33
295	ул.Тихвинская от ТК114а-6-3 до стены жд по ул.Титова, 27	2011	Технически исправное состояние	33
296	ул.Тихвинская от ТК114а-6 до стены жд по ул.Тихвинская,1	2013	Технически исправное состояние	27
297	Участок теплотрассы от УТ 524-12-11 до УТ-1 по ул. Н.Данченко, 150	2016	Технически исправное состояние	17
298	Участок теплотрассы от УТ-1 до ж.д. по ул.Н.Данченко 150	2016	Технически исправное состояние	17
299	Участок теплотрассы от УТ 524-12-11 до 524-12-13 по ул. Н.Данченко	2016	Технически исправное состояние	17
300	Участок теплотрассы от УТ 524-12-13 до 524-12-17 по ул. Н.Данченко	2016	Технически исправное состояние	17
301	Участок теплотрассы от УТ 524-12-17 до ж/д по ул. Н.Данченко, 148/1	2016	Технически исправное состояние	17
302	Участок теплотрассы от УТ 524-12-17 до ж/д по ул. Н.Данченко, 144/3	2016	Технически исправное состояние	17
303	Участок теплотрассы от УТ 524-12-13 до ж/д по ул. Н.Данченко, 146/2	2016	Технически исправное состояние	17
304	Участок теплотрассы от УТ 524-12-13 до 524-12-15 по ул. Н.Данченко	2016	Технически исправное состояние	17
305	Участок теплотрассы от УТ 524-12-15 до ж/д по ул. Н.Данченко, 146/3	2016	Технически исправное состояние	17
306	Участок теплотрассы от УТ 524-12-15 до ж/д по ул. Н.Данченко, 148/2	2016	Технически исправное состояние	17
307	Участок теплотрассы от т.3 до стены здания по ул. Троллейная, 152а	2019	Технически исправное состояние	7
308	ул.Гэсстроевская от ТК846-25а-3 до ТК846-25а-7	2013	Технически исправное состояние	27
309	ул.Гэсстроевская от ТК846-25а-7 до ТК846-25а-9	2013	Технически исправное состояние	27
310	ул.Гэсстроевская от ТК846-25а-9 до ТК846-25а-11	2014	Технически исправное состояние	23
311	ул.Гэсстроевская, 2,5 от ТК846-25а-11 до ТК846-25а-13	2014	Технически исправное состояние	23
312	ул.Гэсстроевская, 2,5 от ТК846-25а-13 до ТК846-25а-15	2014	Технически исправное состояние	23
313	ул.Гэсстроевская от ТК846-25а-15 до ж.д. 2/2	2014	Технически исправное состояние	23
314	Участок теплотрассы по ул. 1905года УТ1-УТ2	2004	Технически исправное состояние	57
315	Участок теплотрассы от УТ2-УТ3	2004	Технически исправное состояние	57
316	Участок теплотрассы от УТ3-УТ4	2004	Технически исправное состояние	57
317	Участок теплотрассы от УТ4-УТ5	2004	Технически исправное состояние	57
318	Участок теплотрассы от УТ 5-стена ж/д ул. 1905г	2004	Технически исправное состояние	57
319	ул.Северный проезд от ТК 760А-12 до ТК 854-16	2013	Технически исправное состояние	27
320	ул.Ключ-Камышенское плато от ТК 30-03 до УТ-2	2011	Технически исправное состояние	33
321	ул.Ключ-Камышенское плато 14/1 от УТ-2 до стены дома по ул.Ключ-Камышенское плато 14/1	2011	Технически исправное состояние	33
322	ул.Ключ-Камышенское плато 14 от УТ-2 до стены дома по ул.Ключ-Камышенское плато 14 ввод 1	2011	Технически исправное состояние	33
323	ул.Ключ-Камышенское плато 14 от УТ-2 до стены дома по ул.Ключ-Камышенское плато 14 ввод 2	2011	Технически исправное состояние	33
324	Участок теплотрассы от ЦТП до ТК-1	2008	Технически исправное состояние	43
325	Участок теплотрассы от ТК-1 до ТК-2	2008	Технически исправное состояние	43
326	Участок теплотрассы от ТК-2 до ТК-3	2009	Технически исправное состояние	40
327	Участок теплотрассы от ТК-3 до ж/д по ул. Забалуева, 51/5	2009	Технически исправное состояние	40
328	Участок теплотрассы от ТК-3 до ж/д по ул. Забалуева, 51/4	2009	Технически исправное состояние	40
329	Участок теплотрассы от ТК-2 до ТК-4	2008	Технически исправное состояние	43
330	Участок теплотрассы от ТК-4 до ж/д по ул. Забалуева, 51/1	2008	Технически исправное состояние	43
331	Участок теплотрассы от ТК-4 до ТК-5	2010	Технически исправное состояние	37
332	Участок теплотрассы от ТК-5 до ж/д по ул. Забалуева, 55	2010	Технически исправное состояние	37
333	Участок теплотрассы от ТК-5 до ж/д по ул. Забалуева, 53/1	2010	Технически исправное состояние	37
334	Участок теплотрассы от ТК-5 до ж/д по ул. Забалуева, 53	2010	Технически исправное состояние	37
335	Участок теплотрассы от ТК-1 до ТК-6	2009	Технически исправное состояние	40
336	Участок теплотрассы от ТК-6 до ж/д по ул. Забалуева, 55/1 через ТК-7	2010	Технически исправное состояние	37
337	Участок теплотрассы от ТК-6 до ТК-8	2009	Технически исправное состояние	40
338	Участок теплотрассы от ТК-8 до ж/д по ул. Спортивная, 6	2009	Технически исправное состояние	40
339	Участок теплотрассы от ТК-8 до ТК-9	2009	Технически исправное состояние	40

340	Участок теплотрассы от ТК-9 до ж/д по ул. Спортивная, 4	2009	Технически исправное состояние	40
341	Участок теплотрассы от ТК-9 до ж/д по ул. Спортивная, 8	2009	Технически исправное состояние	40
342	Участок теплотрассы от ТК-8 до ТК-10	2011	Технически исправное состояние	33
343	Участок теплотрассы от ТК-10 до ж/д по ул. Спортивная, 10/1	2011	Технически исправное состояние	33
344	Участок теплотрассы от ТК-10 до ТК-11	2011	Технически исправное состояние	33
345	Участок теплотрассы от ТК-11 до ж/д по ул. Спортивная, 3 через ТК-12	2011	Технически исправное состояние	33
346	Участок теплотрассы от ТК-11 до ТК-13	2011	Технически исправное состояние	33
347	Участок теплотрассы от ТК-13 до ж/д по ул. Спортивная, 9	2011	Технически исправное состояние	33
348	Участок теплотрассы от ТК-13 до ж/д по ул. Спортивная, 5	2011	Технически исправное состояние	33
349	Участок теплотрассы от ТК-13 до ж/д по ул. Спортивная, 7	2011	Технически исправное состояние	33
350	ул.Кирова 27 от ЦТП до ТК-2	2004	Технически исправное состояние	57
351	ул.Кирова 27/3 от ТК-2 до ж/д по ул.Кирова, 27/3	2004	Технически исправное состояние	57
352	ул.Кирова 27/3 от ТК-2 до ж/д по ул.Кирова, 27/3	2004	Технически исправное состояние	57
353	ул.Кирова 27/3 от ТК-2 до ж/д по ул.Кирова, 27/3	2004	Технически исправное состояние	57
354	Участок тепловой сети по ул.2-я Портовая 4/1, от ЦТП до стены дома	2013	Технически исправное состояние	27
355	ул.Троллейная от ТК32-7 до ж/д ул.Толлейная, 3	2004	Технически исправное состояние	57
356	ул.Троллейная от ТК54-4 до ж/д ул.Толлейная, 3/1	2004	Технически исправное состояние	57
357	ул.Кирова 27 от ЦТП до ТК-1	2004	Технически исправное состояние	57
358	ул.Кирова 27/2 от ТК-1 до ж/д по ул.Кирова, 27/2	2004	Технически исправное состояние	57
359	ул.Кирова 27 от ТК-1 до ж/д по ул.Кирова, 27	2004	Технически исправное состояние	57
360	ул.Кирова 27/1 от ТК-1 до ж/д по ул.Кирова, 27/1	2004	Технически исправное состояние	57
361	Участок теплотрассы от ТК 950-10-7 до стены ж/д по ул. Полярная, 17	2016	Технически исправное состояние	17
362	ул.Аэропорт 1 от ТК 1911-15 до стены дома	2011	Технически исправное состояние	33
363	Участок теплотрассы от ТК 2515 по ул. Физкультурная, 18	2011	Технически исправное состояние	33
364	Участок теплотрассы от ТК 2315 до стены ж.д. по ул. Стофато, 9	2014	Технически исправное состояние	23
365	Участок теплотрассы от ТК 2914-5 до стены ж.д. по ул. Грибоедова 121	2013	Технически исправное состояние	27
366	2-я Портовая 9 Участок теплотрассы от ТК 950-3а до ТК 950-3а-1	2012	Технически исправное состояние	30
367	2-я Портовая 9 Участок теплотрассы от ТК950-3а-1 до стены дома	2012	Технически исправное состояние	30
368	Участок теплотрассы ул.Семьи Шамшиных, 24 от ТК 124-14	2006	Технически исправное состояние	50

5) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения:

Возможна дальнейшая эксплуатация объектов теплоснабжения на максимальных рабочих параметрах.

6) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию:

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Министерство энергетики российской федерации , 2003 г.
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", 25.03. 2014 г.
- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 14.02.2020) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
- Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" N 116-ФЗ от 21.07.1997г.

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"»

7) рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

- необходим капитальный ремонт изношенных участков тепловых сетей от ТК-3 до ж/д по ул. Забалуева, 51/4 Т1Т2 2ду70, Т3 ду 80, Т4 ду 50 L=16м.п. с заменой запорной арматуры
Так же замена запорной арматуры в ТК 4 и ТК 5 по ул. Забалуева.

Разработал: главный инженер ООО «ЭСК»



/ Краус М.В.